

#145162#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Черепичная 4, Калининград
5346
7078
ВКТ-7
00220992
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,42	-0,054	33,78	35,21	33,04	34,73	-1,69	24	0	1	70,8	55,6	15,19	0,58	0,5	-
25.07.2025	0,409	-0,055	33,07	34,53	32,34	34,05	-1,71	24	0	1	70,9	55,9	15,04	0,58	0,5	-
26.07.2025	0,407	-0,058	32,93	34,39	32,21	33,91	-1,7	24	0	1	71	55,9	15,1	0,58	0,5	-
27.07.2025	0,409	-0,054	33,07	34,52	32,34	34,04	-1,7	24	0	1	70,9	55,8	15,17	0,58	0,5	-
28.07.2025	0,451	-0,054	33,59	35,03	32,84	34,55	-1,71	24	0	1	71,1	55	16,11	0,57	0,5	-
29.07.2025	0,42	-0,055	34,07	35,53	33,32	35,05	-1,73	24	0	1	70,8	55,8	14,99	0,57	0,5	-
30.07.2025	0,431	-0,056	35,1	36,55	34,35	36,07	-1,72	24	0	1	70,5	55,6	14,87	0,57	0,5	-
31.07.2025	0,431	-0,052	33,58	35,01	32,84	34,51	-1,67	24	0	1	71,1	55,5	15,55	0,58	0,5	-
01.08.2025	0,422	-0,053	33,33	34,72	32,58	34,24	-1,66	24	0	1	71,2	55,8	15,37	0,58	0,5	-
02.08.2025	0,427	-0,052	33,75	35,15	33,01	34,67	-1,66	24	0	1	71	55,8	15,29	0,58	0,5	-
03.08.2025	0,44	-0,055	36,12	37,51	35,31	37,02	-1,71	24	0	1	70,3	55,7	14,65	0,58	0,5	-
04.08.2025	0,448	-0,055	32,94	34,33	32,19	33,88	-1,69	24	0	1	71,6	55,3	16,32	0,57	0,5	-
05.08.2025	0,442	-0,052	35,48	36,86	34,72	36,38	-1,66	24	0	1	70,8	55,8	14,97	0,58	0,5	-
06.08.2025	0,483	-0,054	36,24	37,62	35,44	37,14	-1,7	24	0	1	71	55,1	15,89	0,58	0,5	-
07.08.2025	0,451	-0,052	34,85	36,24	34,08	35,76	-1,68	24	0	1	71,1	55,6	15,49	0,57	0,5	-
08.08.2025	0,436	-0,054	35,29	36,7	34,54	36,22	-1,68	24	0	1	70,8	55,8	14,95	0,57	0,5	-
09.08.2025	0,465	-0,056	36,77	38,17	35,94	37,69	-1,75	24	0	1	70,6	55,3	15,24	0,57	0,5	-
10.08.2025	0,484	-0,053	36,67	38,08	35,87	37,58	-1,71	24	0	1	70,9	55,2	15,67	0,58	0,51	-
11.08.2025	0,485	-0,052	37,05	38,47	36,24	37,99	-1,75	24	0	1	70,5	55	15,53	0,58	0,51	-
12.08.2025	0,476	-0,056	36,45	37,87	35,66	37,36	-1,7	24	0	1	70,7	55,1	15,57	0,58	0,51	-
13.08.2025	0,423	-0,047	32,39	33,65	31,68	33,19	-1,51	24	0	1	71	55,5	15,56	0,58	0,51	-
14.08.2025	0,477	-0,053	34,27	35,65	33,51	35,17	-1,66	24	0	1	70,8	54,3	16,52	0,58	0,51	-
15.08.2025	0,426	-0,053	32,97	34,38	32,23	33,9	-1,67	24	0	1	70,8	55,1	15,66	0,58	0,51	-
16.08.2025	0,41	-0,056	32,18	33,61	31,45	33,13	-1,68	24	0	1	71	55,4	15,63	0,58	0,51	-
17.08.2025	0,443	-0,056	34,08	35,52	33,32	35,04	-1,72	24	0	1	70,6	54,9	15,66	0,58	0,51	-
18.08.2025	0,431	-0,053	32,73	34,16	32	33,68	-1,68	24	0	1	71,1	55,2	15,84	0,57	0,5	-
19.08.2025	0,418	-0,054	34,82	36,28	34,06	35,8	-1,74	24	0	1	70,3	55,6	14,65	0,56	0,5	-
20.08.2025	0,418	-0,054	34,48	35,95	33,72	35,46	-1,74	24	0	1	70,8	55,9	14,88	0,57	0,5	-
21.08.2025	0,445	-0,076	34,96	36,81	34,19	36,32	-2,13	24	0	1	71	55,2	15,82	0,57	0,5	-
22.08.2025	0,426	-0,058	34,45	35,98	33,7	35,5	-1,8	24	0	1	71	55,9	15,1	0,57	0,5	-
23.08.2025	0,453	-0,067	36,54	38,08	35,73	37,59	-1,86	24	0	1	70,6	55,5	15,09	0,57	0,5	-
Итого:	13,607	0	1068	1112,56	1044,45	1097,62	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,607															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1201,957	54147,9	54815,72	52900,42	54224,6
23.08.2025	1215,564	55215,9	55928,28	53944,87	55322,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 10:36:27