

#95144#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Черепичная 4, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7078
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00220992
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,427	-0,038	28,1	29,36	27,49	28,99	-1,5	24	0	1	69,1	51,3	17,84	0,57	0,51	-
25.08.2024	0,322	-0,037	22,4	23,49	21,93	23,21	-1,28	24	0	1	69,1	51,9	17,18	0,56	0,51	-
26.08.2024	0,345	-0,038	42,19	42,96	41,26	42,23	-0,97	24	0	1	69,8	60,3	9,51	0,57	0,51	-
27.08.2024	0,464	-0,069	77,68	79,15	75,98	77,7	-1,72	24	0	0	70,6	63,3	7,32	0,56	0,51	-
28.08.2024	0,451	-0,073	76,93	78,47	75,25	77,05	-1,8	24	0	0	70,3	63,1	7,28	0,56	0,51	-
29.08.2024	0,436	-0,072	77,11	78,66	75,43	77,23	-1,8	24	0	0	70,3	63,2	7,05	0,57	0,51	-
30.08.2024	0,396	-0,062	55,71	57,18	54,47	56,22	-1,75	24	0	1	70,7	61,8	8,94	0,56	0,51	-
31.08.2024	0,392	-0,042	26,19	27,53	25,66	27,21	-1,55	24	0	1	69,7	51,9	17,81	0,56	0,51	-
01.09.2024	0,437	-0,042	28,14	29,46	27,56	29,1	-1,54	24	0	1	69,2	51	18,22	0,56	0,51	-
02.09.2024	0,404	-0,042	29,47	30,81	28,81	30,39	-1,58	24	0	1	68,6	52,2	16,39	0,56	0,51	-
03.09.2024	0,419	-0,044	28,1	29,41	27,48	29,03	-1,55	24	0	1	69,2	51,5	17,76	0,57	0,51	-
04.09.2024	0,429	-0,043	27,19	28,5	26,64	28,17	-1,53	24	0	1	69,7	51,2	18,5	0,57	0,51	-
05.09.2024	0,428	-0,044	29,44	30,75	28,76	30,31	-1,55	24	0	1	68,7	51,6	17,12	0,57	0,51	-
06.09.2024	0,419	-0,042	28,3	29,62	27,71	29,26	-1,55	24	0	1	69	51,5	17,58	0,57	0,51	-
07.09.2024	0,431	-0,042	27,62	28,93	27,04	28,58	-1,54	24	0	1	69,4	51,1	18,33	0,57	0,51	-
08.09.2024	0,429	-0,043	29,24	30,54	28,61	30,11	-1,5	24	0	1	68,8	51,6	17,17	0,57	0,52	-
09.09.2024	0,456	-0,043	29,81	31,1	29,12	30,69	-1,57	24	0	1	68,9	51	17,85	0,56	0,52	-
10.09.2024	0,439	-0,045	27,95	29,26	27,36	28,93	-1,57	24	0	1	69,4	50,9	18,43	0,56	0,52	-
11.09.2024	0,424	-0,042	28,89	30,2	28,26	29,78	-1,52	24	0	1	69,1	51,7	17,4	0,56	0,52	-
12.09.2024	0,448	-0,043	30,25	31,55	29,56	31,11	-1,55	24	0	1	68,8	51,3	17,47	0,56	0,53	-
13.09.2024	0,445	-0,043	28,84	30,07	28,19	29,7	-1,51	24	0	1	69,4	51,3	18,07	0,56	0,53	-
14.09.2024	0,466	-0,034	29,72	30,91	29,05	30,49	-1,44	24	0	1	69,3	51,2	18,06	0,56	0,53	-
15.09.2024	0,476	-0,039	30,03	31,26	29,39	30,83	-1,44	24	0	1	69,2	50,9	18,28	0,56	0,53	-
16.09.2024	0,459	-0,04	29,35	30,61	28,67	30,21	-1,54	24	0	1	69,2	51	18,26	0,56	0,52	-
17.09.2024	0,435	-0,044	28,35	29,63	27,73	29,25	-1,52	24	0	1	69,6	51,6	18,07	0,56	0,52	-
18.09.2024	0,447	-0,042	28,39	29,65	27,76	29,28	-1,52	24	0	1	69,6	51,1	18,48	0,56	0,52	-
19.09.2024	0,44	-0,042	28,61	29,89	27,97	29,51	-1,54	24	0	1	69,5	51,4	18,1	0,56	0,52	-
20.09.2024	0,445	-0,041	28,69	29,97	28,06	29,58	-1,52	24	0	1	69,5	51,4	18,1	0,56	0,52	-
21.09.2024	0,461	-0,041	29,91	31,16	29,24	30,72	-1,48	24	0	1	69	51,2	17,86	0,56	0,52	-
22.09.2024	0,475	-0,04	30,16	31,41	29,48	30,98	-1,5	24	0	1	69,4	51,1	18,24	0,56	0,52	-
23.09.2024	0,455	-0,041	29,28	30,54	28,59	30,15	-1,56	24	0	1	69,5	51,3	18,23	0,56	0,53	-
Итого:	13,4	0	1072,04	1112,03	1048,51	1096	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,4															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	682,156	29619,69	30006,28	28939,58	29698,27
23.09.2024	695,556	30691,73	31118,31	29988,09	30794,27

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 9:30:06