

#148598#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Черепичная 4, Калининград
5346
7078
ВКТ-7
00220992
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,468	-0,06	37,64	39,17	36,84	38,67	-1,83	24	0	1	70,6	55,6	15	0,57	0,5	-
25.08.2025	0,479	-0,065	38,1	39,63	37,26	39,1	-1,84	24	0	1	70,6	55,5	15,12	0,57	0,5	-
26.08.2025	0,46	-0,063	35,87	37,39	35,07	36,91	-1,84	24	0	1	71,2	55,6	15,6	0,57	0,5	-
27.08.2025	0,429	-0,06	35,24	36,66	34,44	36,16	-1,72	22	2	1	70,5	55,7	14,78	0,57	0,5	-
28.08.2025	0,484	-0,064	40,8	42,33	39,93	41,76	-1,83	24	0	1	70	55,7	14,27	0,57	0,5	-
29.08.2025	0,447	-0,059	37,21	38,72	36,4	38,23	-1,83	24	0	1	70,6	55,9	14,64	0,57	0,5	-
30.08.2025	0,452	-0,061	36,18	37,7	35,4	37,2	-1,8	24	0	1	70,9	55,7	15,21	0,57	0,5	-
31.08.2025	0,469	-0,062	37,04	38,55	36,22	38,06	-1,84	24	0	1	70,8	55,5	15,27	0,57	0,5	-
01.09.2025	0,453	-0,059	36,78	38,27	35,98	37,76	-1,78	24	0	1	70,9	56	14,9	0,57	0,5	-
02.09.2025	0,469	-0,064	39,48	41,02	38,62	40,46	-1,84	24	0	1	70,2	55,8	14,38	0,57	0,5	-
03.09.2025	0,45	-0,069	36,34	37,98	35,51	37,47	-1,96	24	0	1	71	55,8	15,22	0,58	0,5	-
04.09.2025	0,492	-0,067	36,16	37,77	35,35	37,29	-1,94	24	0	1	71,3	54,8	16,45	0,58	0,5	-
05.09.2025	0,444	-0,066	34,5	36,12	33,76	35,64	-1,88	24	0	1	71,1	55,3	15,76	0,58	0,5	-
06.09.2025	0,442	-0,063	34,18	35,81	33,43	35,33	-1,9	24	0	1	70,6	54,8	15,77	0,58	0,5	-
07.09.2025	0,464	-0,06	34,07	35,68	33,32	35,2	-1,88	24	0	1	71	54,4	16,54	0,58	0,5	-
08.09.2025	0,43	-0,063	32,66	34,27	31,92	33,79	-1,87	24	0	1	71,3	55,2	16,1	0,58	0,5	-
09.09.2025	0,448	-0,068	35,31	36,93	34,55	36,45	-1,9	24	0	1	70,7	55,2	15,52	0,58	0,5	-
10.09.2025	0,462	-0,068	37,39	39,05	36,59	38,55	-1,96	24	0	1	70,3	55,2	15,1	0,58	0,5	-
11.09.2025	0,436	-0,063	35,94	37,59	35,18	37,08	-1,9	24	0	1	70,7	55,8	14,96	0,57	0,5	-
12.09.2025	0,414	-0,066	34,33	35,99	33,58	35,51	-1,93	24	0	1	70,9	55,9	15,01	0,57	0,5	-
13.09.2025	0,451	-0,069	35,3	36,93	34,53	36,45	-1,92	24	0	1	71	55,4	15,61	0,57	0,5	-
14.09.2025	0,45	-0,07	37,55	39,24	36,74	38,74	-2	24	0	1	70,2	55,5	14,74	0,58	0,51	-
15.09.2025	0,442	-0,068	35,95	37,62	35,19	37,1	-1,91	24	0	1	70,8	55,8	15,06	0,58	0,51	-
16.09.2025	0,447	-0,07	36,93	38,6	36,11	38,12	-2,01	24	0	1	70,6	55,7	14,95	0,58	0,51	-
17.09.2025	0,464	-0,069	38,38	40,07	37,53	39,54	-2,01	24	0	1	70,6	55,6	14,93	0,58	0,51	-
18.09.2025	0,483	-0,069	37,77	39,44	36,94	38,93	-1,99	24	0	1	70,7	55,1	15,58	0,58	0,51	-
19.09.2025	0,426	-0,069	35,97	37,64	35,17	37,14	-1,97	24	0	1	71	56,3	14,76	0,58	0,51	-
20.09.2025	0,469	-0,069	37,46	39,14	36,63	38,64	-2,01	24	0	1	70,9	55,6	15,3	0,58	0,51	-
21.09.2025	0,457	-0,068	36,73	38,39	35,93	37,9	-1,97	24	0	1	70,8	55,5	15,32	0,58	0,51	-
22.09.2025	0,463	-0,07	39,11	40,8	38,23	40,24	-2,01	24	0	1	70,3	55,7	14,58	0,57	0,51	-
23.09.2025	0,461	-0,07	38,75	40,43	37,89	39,83	-1,94	24	0	1	71	56,5	14,55	0,57	0,5	-
Итого:	14,105	0	1135,12	1184,93	1110,24	1169,25	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,105															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1215,564	55215,9	55928,28	53944,87	55322,22
23.09.2025	1229,669	56351,02	57113,21	55055,11	56491,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:43:25