

#9985#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Черепичная 4, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7078
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00220992
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,641	0,014	26,4	25,72	25,86	25,48	0,38	24	0	0	70,6	46,4	24,24	0,57	0,5	-
25.09.2021	0,657	0,007	27,06	26,4	26,43	26,16	0,27	24	0	0	70,4	46	24,47	0,57	0,5	-
26.09.2021	0,665	0,009	27,38	26,7	26,77	26,46	0,31	24	0	0	70,4	46	24,39	0,57	0,5	-
27.09.2021	0,681	0,008	27,62	26,95	27	26,71	0,29	24	0	0	70,5	45,7	24,76	0,57	0,5	-
28.09.2021	0,656	0,008	26,8	26,15	26,21	25,91	0,3	24	0	0	70,8	46,2	24,64	0,58	0,5	-
29.09.2021	0,704	0,006	27,53	26,85	26,89	26,61	0,28	24	0	0	70,8	45	25,81	0,57	0,5	-
30.09.2021	1,279	0,011	48,75	47,63	47,65	47,22	0,43	24	0	0	70,8	44,3	26,52	0,61	0,53	-
Итого:	5,283	0	211,54	206,4	206,81	204,55	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,283															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1129,861	45278,12	45277,92	44214,62	44826,66
30.09.2021	1135,144	45489,66	45484,32	44421,43	45031,21

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.10.2021 13:02:08