

#53417#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 17.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Черепичная 4, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00220992	17.12.2023	23.11.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	299,889	224,637	75.252

+ расчёт 91.397 Гк

Подпись исполнителя



#52696#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 17.12.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7078
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00220992
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	2,722	-0,048	107,23	107,75	104,66	106,64	-1,98	24	0	0	73,3	46,5	26,75	0,62	0,58
25.11.2023	-0,2	2,915	-0,048	103,75	104,1	101,07	102,98	-1,91	24	0	0	77	47,4	29,56	0,63	0,58
26.11.2023	-2,4	3,047	-0,054	107,9	108,2	105,07	107,05	-1,98	24	0	0	77,4	47,6	29,75	0,63	0,58
27.11.2023	-7,5	3,211	-0,056	107,02	107,16	103,95	105,94	-1,99	24	0	0	80,9	49,2	31,69	0,63	0,58
28.11.2023	-7,3	3,387	-0,057	111,92	111,96	108,69	110,66	-1,97	24	0	0	81,8	49,8	31,9	0,62	0,58
29.11.2023	-6,5	3,437	-0,056	111,53	111,5	108,23	110,19	-1,96	24	0	0	82,6	50,2	32,5	0,62	0,58
30.11.2023	-5,4	3,298	-0,059	110,79	110,85	107,61	109,58	-1,97	24	0	0	81	49,6	31,37	0,62	0,58
01.12.2023	-	3,219	-0,052	111,82	111,99	108,78	110,71	-1,93	24	0	0	78,9	48,6	30,26	0,62	0,58
02.12.2023	-	3,078	-0,054	108,79	109,03	105,89	107,86	-1,97	24	0	0	78	48,2	29,8	0,62	0,58
03.12.2023	-	2,997	-0,054	112,14	112,47	109,29	111,29	-2	24	0	0	75,6	47,4	28,16	0,62	0,58
04.12.2023	-	3,112	-0,051	111,51	111,79	108,62	110,57	-1,95	24	0	0	77	47,6	29,33	0,62	0,57
05.12.2023	-	3,128	-0,051	104,17	104,41	101,28	103,29	-2,01	24	0	0	79,8	48,1	31,66	0,61	0,57
06.12.2023	-	3,414	-0,053	108,74	108,76	105,55	107,51	-1,96	24	0	0	82,1	49	33,06	0,62	0,57
07.12.2023	-	3,206	-0,051	103,49	103,66	100,55	102,53	-1,98	24	0	0	80,5	47,9	32,64	0,62	0,57
08.12.2023	-	3,4	-0,055	108,17	108,19	105,01	106,99	-1,98	24	0	0	82,2	49	33,12	0,62	0,57
09.12.2023	-	3,379	-0,058	108,7	108,73	105,52	107,52	-2	24	0	0	81,8	49,1	32,77	0,62	0,57
10.12.2023	-	3,161	-0,05	113,86	114,06	110,9	112,86	-1,96	24	0	0	76,9	47,7	29,2	0,62	0,58
11.12.2023	-	3,032	-0,05	110,78	111,14	107,94	109,95	-2,01	24	0	0	76,2	47,4	28,83	0,63	0,58
12.12.2023	-	2,825	-0,049	111,57	112,03	108,9	110,83	-1,93	24	0	0	73,7	47,1	26,63	0,62	0,58
13.12.2023	-	2,558	-0,046	97,59	97,97	95,18	96,95	-1,77	21	3	1	74,6	47	27,59	0,62	0,58
14.12.2023	-	2,341	-0,042	83,27	83,54	81,08	82,69	-1,61	19	5	1	77,2	47,6	29,6	0,62	0,58
15.12.2023	-	2,654	-0,047	99,74	100,18	97,27	99,15	-1,88	22	2	1	74,9	46,9	28,03	0,62	0,58
16.12.2023	-	2,717	-0,053	116,82	117,49	114,22	116,31	-2,09	24	0	0	70,4	45,9	24,49	0,62	0,58
17.12.2023	-	2,539	-0,05	107,05	107,78	104,68	106,77	-2,09	24	0	0	70,2	45,2	24,98	0,63	0,58
Итого:	-2,4	72,777	-1,244	2578,35	2584,74	2509,94	2556,82	-46,88	566	10	-	77,67	47,92	29,74	0,62	0,58

Общее время работы системы

576 час.

Период нормальной работы системы

566 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	224,637	10372,19	10558,58	10147,4	10456,99
17.12.2023	299,889	13056,76	13250,28	12761,23	13119,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
