

# #9905#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2021 по 20.02.2021

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград  
Номер абонента 5178  
Порядковый номер ВКТ-7  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер 00122799  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2021 | 0,258    | 28,09   | 27,77   | 27,37  | 27,29  | 0,08   | 24       | 0       | 0      | 72,6   | 63,2   | 9,44  | 0,7     | 0,7     | 4           |
| 22.01.2021 | 0,254    | 33,74   | 33,46   | 32,92  | 32,83  | 0,09   | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 65     | 7,76  | 0,7     | 0,7     | 4,3         |
| 23.01.2021 | 0,242    | 27,8    | 27,52   | 27,08  | 27,04  | 0,04   | 24       | 0       | 0      | 72,6   | 63,5   | 9,09  | 0,7     | 0,7     | 2,1         |
| 24.01.2021 | 0,248    | 27,66   | 27,39   | 26,97  | 26,91  | 0,06   | 24       | 0       | 0      | 72,7   | 63,5   | 9,19  | 0,7     | 0,7     | 2           |
| 25.01.2021 | 0,252    | 26,96   | 26,69   | 26,26  | 26,21  | 0,05   | 24       | 0       | 0      | 72,6   | 63,1   | 9,59  | 0,7     | 0,7     | 1,4         |
| 26.01.2021 | 0,263    | 27,46   | 27,17   | 26,74  | 26,69  | 0,05   | 24       | 0       | 0      | 74,1   | 64,3   | 9,75  | 0,7     | 0,7     | 1,5         |
| 27.01.2021 | 0,265    | 27,34   | 27,06   | 26,62  | 26,58  | 0,04   | 24       | 0       | 0      | 74,4   | 64,4   | 9,97  | 0,7     | 0,7     | 1,5         |
| 28.01.2021 | 0,264    | 26,26   | 25,99   | 25,55  | 25,51  | 0,04   | 24       | 0       | 0      | 73,9   | 63,7   | 10,24 | 0,7     | 0,7     | -0,9        |
| 29.01.2021 | 0,291    | 26,48   | 26,16   | 25,76  | 25,68  | 0,08   | 24       | 0       | 0      | 78,5   | 67     | 11,46 | 0,7     | 0,7     | -4,4        |
| 30.01.2021 | 0,292    | 27,74   | 27,43   | 27,02  | 26,91  | 0,11   | 24       | 0       | 0      | 78,7   | 67,9   | 10,8  | 0,7     | 0,7     | -0,2        |
| 31.01.2021 | 0,288    | 27,49   | 27,17   | 26,77  | 26,69  | 0,08   | 24       | 0       | 0      | 78,1   | 67,4   | 10,68 | 0,7     | 0,7     | 0           |
| 01.02.2021 | 0,293    | 26,84   | 26,53   | 26,12  | 26,05  | 0,07   | 24       | 0       | 0      | 78,6   | 67,3   | 11,27 | 0,7     | 0,7     | -3,1        |
| 02.02.2021 | 0,306    | 26,81   | 26,48   | 26,09  | 26     | 0,09   | 24       | 0       | 0      | 80     | 68,3   | 11,78 | 0,7     | 0,7     | -3,2        |
| 03.02.2021 | 0,291    | 28,12   | 27,81   | 27,4   | 27,28  | 0,12   | 24       | 0       | 0      | 78,9   | 68,2   | 10,69 | 0,7     | 0,7     | -0,6        |
| 04.02.2021 | 0,31     | 27,47   | 27,13   | 26,72  | 26,55  | 0,17   | 24       | 0       | 0      | 81     | 69,4   | 11,56 | 0,7     | 0,7     | -4,4        |
| 05.02.2021 | 0,32     | 27,93   | 27,59   | 27,09  | 26,9   | 0,19   | 24       | 0       | 0      | 83,7   | 71,8   | 11,86 | 0,7     | 0,7     | -4,4        |
| 06.02.2021 | 0,337    | 25,84   | 25,48   | 25     | 24,87  | 0,13   | 24       | 0       | 0      | 86     | 72,4   | 13,53 | 0,7     | 0,7     | -12,8       |
| 07.02.2021 | 0,354    | 25,21   | 24,84   | 24,42  | 24,28  | 0,14   | 24       | 0       | 0      | 87,1   | 72,8   | 14,3  | 0,7     | 0,7     | -14,3       |
| 08.02.2021 | 0,362    | 25,25   | 24,87   | 24,41  | 24,27  | 0,14   | 24       | 0       | 0      | 87,2   | 72,5   | 14,71 | 0,7     | 0,7     | -11,3       |
| 09.02.2021 | 0,361    | 27,03   | 26,65   | 26,08  | 25,93  | 0,15   | 24       | 0       | 0      | 87,5   | 73,7   | 13,81 | 0,7     | 0,7     | -9          |
| 10.02.2021 | 0,36     | 25,06   | 24,69   | 24,29  | 24,18  | 0,11   | 24       | 0       | 0      | 87,1   | 72,4   | 14,73 | 0,7     | 0,7     | -14         |
| 11.02.2021 | 0,361    | 25,09   | 24,7    | 24,26  | 24,1   | 0,16   | 24       | 0       | 0      | 87,5   | 72,6   | 14,92 | 0,7     | 0,7     | -11,1       |
| 12.02.2021 | 0,352    | 25,72   | 25,36   | 24,88  | 24,76  | 0,12   | 24       | 0       | 0      | 86,7   | 72,6   | 14,19 | 0,7     | 0,7     | -9,6        |
| 13.02.2021 | 0,313    | 27,13   | 26,8    | 26,36  | 26,26  | 0,1    | 24       | 0       | 0      | 81,4   | 69,5   | 11,89 | 0,7     | 0,7     | -0,1        |
| 14.02.2021 | 0,298    | 28,35   | 28,03   | 27,62  | 27,46  | 0,16   | 24       | 0       | 0      | 79,4   | 68,6   | 10,73 | 0,7     | 0,7     | 0,6         |
| 15.02.2021 | 0,312    | 28,44   | 28,1    | 27,63  | 27,38  | 0,25   | 24       | 0       | 0      | 82,1   | 70,8   | 11,32 | 0,7     | 0,7     | -1,7        |
| 16.02.2021 | 0,307    | 27,16   | 26,83   | 26,44  | 26,27  | 0,17   | 24       | 0       | 0      | 81,7   | 70,2   | 11,51 | 0,7     | 0,7     | -3,5        |
| 17.02.2021 | 0,306    | 26,65   | 26,33   | 25,92  | 25,77  | 0,15   | 24       | 0       | 0      | 81,8   | 70     | 11,71 | 0,7     | 0,7     | -7,1        |
| 18.02.2021 | 0,325    | 24,99   | 24,66   | 24,27  | 24,18  | 0,09   | 24       | 0       | 0      | 84     | 70,6   | 13,41 | 0,7     | 0,7     | -10,8       |
| 19.02.2021 | 0,314    | 25,55   | 25,21   | 24,83  | 24,73  | 0,1    | 24       | 0       | 0      | 82,2   | 69,5   | 12,67 | 0,7     | 0,7     | -5,1        |
| 20.02.2021 | 0,272    | 27,97   | 27,7    | 27,25  | 27,19  | 0,06   | 24       | 0       | 0      | 75,7   | 65,7   | 9,97  | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 9,371    | 839,63  | 829,6   | 816,14 | 812,75 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 9,371    |         |         |        |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 20.01.2021 | 64,664   | 7859,69 | 7783,39 | 7690,24 | 7647,84 |
| 20.02.2021 | 74,035   | 8699,32 | 8612,99 | 8506,38 | 8460,59 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.02.2021 10:20:12