

#9899#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2022 по 20.02.2022

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 5178
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122799
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2022	0,26	21,53	21,27	21,05	20,9	0,15	24	0	0	73,8	61,4	12,38	0,7	0,7	0,5
22.01.2022	0,264	22,3	22,05	21,82	21,57	0,25	24	0	0	74,1	62,1	12,01	0,7	0,7	-0,6
23.01.2022	0,264	22,48	22,22	22	21,74	0,26	24	0	0	74,1	62,2	11,87	0,7	0,7	-1,2
24.01.2022	0,255	22,6	22,36	22,12	21,89	0,23	24	0	0	73,4	61,8	11,57	0,7	0,7	0,2
25.01.2022	0,242	22,83	22,59	22,35	22,13	0,22	24	0	0	71,4	60,7	10,66	0,7	0,7	3,1
26.01.2022	0,233	21,89	21,67	21,41	21,33	0,08	24	0	0	70,7	59,8	10,9	0,7	0,7	1,6
27.01.2022	0,243	22,94	22,71	22,45	22,24	0,21	24	0	0	71,8	61,1	10,68	0,7	0,7	3,8
28.01.2022	0,237	21,59	21,38	21,11	21,08	0,03	24	0	0	70,7	59,5	11,21	0,7	0,7	3
29.01.2022	0,239	21,15	20,93	20,67	20,65	0,02	24	0	0	71	59,4	11,6	0,7	0,7	0,7
30.01.2022	0,24	21,86	21,64	21,38	21,3	0,08	24	0	0	70,9	59,8	11,11	0,7	0,7	3,4
31.01.2022	0,244	21,49	21,27	21,01	20,97	0,04	24	0	0	71,9	60,2	11,76	0,7	0,7	0,9
01.02.2022	0,255	21,54	21,29	21,06	20,94	0,12	24	0	0	72,9	60,8	12,08	0,7	0,7	-
02.02.2022	0,261	22,18	21,93	21,7	21,45	0,25	24	0	0	73,7	61,9	11,85	0,7	0,7	-
03.02.2022	0,259	22,37	22,12	21,89	21,64	0,25	24	0	0	73,9	62,1	11,78	0,7	0,7	-
04.02.2022	0,252	23,17	22,93	22,69	22,45	0,24	24	0	0	72,8	61,8	10,98	0,7	0,7	-
05.02.2022	0,239	23,1	22,87	22,62	22,39	0,23	24	0	0	71,3	60,8	10,52	0,7	0,7	-
06.02.2022	0,238	22,68	22,46	22,2	22,01	0,19	24	0	0	71	60,4	10,61	0,7	0,7	-
07.02.2022	0,238	22,18	21,96	21,7	21,56	0,14	24	0	0	71	60,2	10,72	0,7	0,7	-
08.02.2022	0,237	22,37	22,16	21,89	21,75	0,14	24	0	0	70,9	60,2	10,68	0,7	0,7	-
09.02.2022	0,233	23,45	23,23	22,97	22,77	0,2	24	0	0	70,3	60,3	10,06	0,7	0,7	-
10.02.2022	0,228	23,19	22,97	22,71	22,52	0,19	24	0	0	70,2	60,2	10,07	0,7	0,7	-
11.02.2022	0,235	22,45	22,24	21,97	21,88	0,09	24	0	0	70,6	60	10,57	0,7	0,7	-
12.02.2022	0,253	22,08	21,84	21,6	21,46	0,14	24	0	0	72,8	61	11,77	0,7	0,7	-
13.02.2022	0,26	22,62	22,38	22,1	21,94	0,16	24	0	0	73,2	61,5	11,69	0,7	0,7	3,3
14.02.2022	0,243	23,48	23,25	23	22,78	0,22	24	0	0	71,6	61	10,6	0,7	0,7	4
15.02.2022	0,235	23,11	22,89	22,63	22,46	0,17	24	0	0	69,7	59,5	10,21	0,7	0,7	3,4
16.02.2022	0,24	24,1	23,88	23,62	23,4	0,22	24	0	0	70	60,1	9,97	0,7	0,7	5,5
17.02.2022	0,224	23,42	23,21	22,94	22,81	0,13	24	0	0	69,7	59,8	9,84	0,7	0,7	5,8
18.02.2022	0,234	24,47	24,26	23,99	23,78	0,21	24	0	0	70,3	60,5	9,78	0,7	0,7	4,6
19.02.2022	0,235	24,64	24,41	24,14	23,93	0,21	24	0	0	69,6	60	9,61	0,7	0,7	4,5
20.02.2022	0,24	24,44	24,22	23,96	23,74	0,22	24	0	0	70,3	60,3	9,96	0,7	0,7	-
Итого:	7,56	703,7	696,59	688,75	683,46	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,56														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2022	115,414	13283,53	13162,98	12991,49	12928,82
20.02.2022	122,974	13987,23	13859,57	13680,24	13612,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.02.2022 7:39:29