

#9909#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2023 по 20.02.2023

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград  
Номер абонента 5192  
Порядковый номер 5178  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122799  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2023	0,264	20,88	20,62	20,4	20,19	0,21	24	0	0	75,5	62,6	12,89	0,7	0,7	-0,5
22.01.2023	0,264	20,8	20,56	20,32	20,14	0,18	24	0	0	75,8	62,8	13,01	0,7	0,7	-0,7
23.01.2023	0,262	20,18	19,93	19,7	19,62	0,08	24	0	0	75,4	62,2	13,26	0,7	0,7	-1
24.01.2023	0,264	20,51	20,26	20,03	19,87	0,16	24	0	0	76	62,7	13,28	0,7	0,7	-1,5
25.01.2023	0,264	19,96	19,72	19,48	19,41	0,07	24	0	0	76,4	62,7	13,7	0,7	0,7	-1,9
26.01.2023	0,273	20,73	20,47	20,25	20,02	0,23	24	0	0	76,4	63	13,42	0,7	0,7	-1,7
27.01.2023	0,27	20,94	20,68	20,46	20,22	0,24	24	0	0	76,3	63	13,27	0,7	0,7	-0,5
28.01.2023	0,264	20,57	20,32	20,09	19,92	0,17	24	0	0	75,4	62,4	13,04	0,7	0,7	-0,9
29.01.2023	0,264	20,96	20,71	20,48	20,29	0,19	24	0	0	75,5	62,7	12,81	0,7	0,7	0,4
30.01.2023	0,251	21,01	20,77	20,53	20,42	0,11	24	0	0	74,2	61,9	12,3	0,7	0,7	2
31.01.2023	0,237	20,5	20,27	20,02	20,03	-0,01	24	0	0	71,4	59,7	11,68	0,7	0,7	3,1
01.02.2023	0,231	20,51	20,29	20,03	20,05	-0,02	24	0	0	71,1	59,5	11,54	0,7	0,7	3
02.02.2023	0,237	20,1	19,87	19,62	19,63	-0,01	24	0	0	71,9	59,7	12,14	0,7	0,7	1,6
03.02.2023	0,252	20,4	20,17	19,92	19,86	0,06	24	0	0	74,3	61,6	12,74	0,7	0,7	-0,5
04.02.2023	0,268	20,48	20,22	20	19,85	0,15	24	0	0	76,2	62,7	13,48	0,7	0,7	-1,1
05.02.2023	0,266	20,64	20,39	20,16	19,97	0,19	24	0	0	76,5	63	13,44	0,7	0,7	-2,2
06.02.2023	0,27	21,02	20,76	20,54	20,34	0,2	24	0	0	75,9	62,8	13,04	0,7	0,7	-0,5
07.02.2023	0,254	21,28	21,03	20,8	20,66	0,14	24	0	0	74	61,6	12,38	0,7	0,7	1,4
08.02.2023	0,258	20,51	20,27	20,03	19,99	0,04	24	0	0	74,2	61,4	12,82	0,7	0,7	0,3
09.02.2023	0,26	20,68	20,43	20,2	20,09	0,11	24	0	0	74,8	61,9	12,96	0,7	0,7	-0,8
10.02.2023	0,249	21,43	21,18	20,95	20,81	0,14	24	0	0	72,6	60,7	11,97	0,7	0,7	1,9
11.02.2023	0,24	20,94	20,72	20,46	20,43	0,03	24	0	0	71,3	59,6	11,66	0,7	0,7	3,4
12.02.2023	0,24	20,08	19,85	19,6	19,6	0	24	0	0	70,7	58,5	12,16	0,7	0,7	0,4
13.02.2023	0,229	21,35	21,13	20,87	20,82	0,05	24	0	0	70,1	59,2	10,95	0,7	0,7	4,9
14.02.2023	0,229	20,55	20,33	20,07	20,08	-0,01	24	0	0	69,4	58	11,4	0,7	0,7	3,3
15.02.2023	0,238	21,39	21,16	20,91	20,86	0,05	24	0	0	70,9	59,5	11,42	0,7	0,7	2,9
16.02.2023	0,238	20,85	20,62	20,37	20,34	0,03	24	0	0	70,9	59,3	11,53	0,7	0,7	2,2
17.02.2023	0,225	21,74	21,52	21,26	21,24	0,02	24	0	0	69,9	59,2	10,64	0,7	0,7	4,5
18.02.2023	0,219	21,35	21,14	20,87	20,89	-0,02	24	0	0	69,4	58,7	10,63	0,7	0,7	5,6
19.02.2023	0,217	20,58	20,36	20,1	20,12	-0,02	24	0	0	69,5	58,4	11,02	0,7	0,7	3,1
20.02.2023	0,225	21,06	20,84	20,58	20,57	0,01	24	0	0	69,6	58,7	10,93	0,7	0,7	2,8
Итого:	7,722	643,98	636,59	629,1	626,33	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,722														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2023	20,284	1819,68	1800,3	1778,25	1772,05
20.02.2023	28,006	2463,66	2436,89	2407,35	2398,38

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.02.2023 7:20:53