

#116578#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 5178
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122799
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,246	20,94	21,03	20,46	20,75	-0,29	24	0	0	72,5	60,4	12,1	0,7	0,7	-
22.01.2025	0,243	20,99	21,09	20,51	20,73	-0,22	24	0	0	72,9	61	11,94	0,7	0,7	-
23.01.2025	0,238	20,67	20,77	20,19	20,44	-0,25	24	0	0	72,7	60,8	11,88	0,7	0,7	-
24.01.2025	0,223	20,81	20,92	20,33	20,64	-0,31	24	0	0	69,7	58,8	10,89	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,212	21,76	21,89	21,28	21,65	-0,37	24	0	0	67,7	57,8	9,87	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,192	21,18	21,35	20,7	21,11	-0,41	24	0	0	65,6	56,3	9,28	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,195	21,62	21,76	21,14	21,52	-0,38	24	0	0	66,4	57	9,35	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,195	22,15	22,29	21,67	22,04	-0,37	24	0	0	66,2	57,2	9,02	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,193	22,18	22,34	21,7	22,07	-0,37	24	0	0	65,9	57	8,92	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,193	22,12	22,26	21,64	21,99	-0,35	24	0	0	66,1	57	9,06	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,205	21,4	21,53	20,92	21,29	-0,37	24	0	0	67,1	57,4	9,7	0,7	0,7	-
01.02.2025	0,223	21,05	21,16	20,57	20,92	-0,35	24	0	0	68,7	58,1	10,62	0,7	0,7	-
02.02.2025	0,232	21,62	21,71	21,14	21,38	-0,24	24	0	0	70,9	60	10,92	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,234	21,07	21,17	20,59	20,85	-0,26	24	0	0	71,2	59,9	11,31	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,227	21,28	21,37	20,8	21,06	-0,26	24	0	0	69,7	58,8	10,93	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,231	20,94	21,04	20,46	20,8	-0,34	24	0	0	69,7	58,5	11,19	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,217	21,58	21,69	21,1	21,45	-0,35	24	0	0	68,4	58,1	10,29	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,231	21,25	21,33	20,77	21,04	-0,27	24	0	0	71	59,7	11,31	0,7	0,7	-
08.02.2025	0,265	20,85	20,92	20,37	20,53	-0,16	24	0	0	75,3	62,3	13,03	0,7	0,7	-
09.02.2025	0,279	20,7	20,77	20,22	20,32	-0,1	24	0	0	77	63,4	13,6	0,7	0,7	-
10.02.2025	0,281	20	20,05	19,52	19,66	-0,14	24	0	0	77,9	63,6	14,37	0,7	0,7	-
11.02.2025	0,285	19,09	19,12	18,61	18,83	-0,22	24	0	0	77,6	62,4	15,14	0,7	0,7	-
12.02.2025	0,285	19,3	19,34	18,82	19,03	-0,21	24	0	0	77,5	62,4	15,03	0,7	0,7	-
13.02.2025	0,278	20,07	20,1	19,59	19,74	-0,15	24	0	0	76,9	62,8	14,16	0,7	0,7	-
14.02.2025	0,266	20,51	20,56	20,03	20,12	-0,09	24	0	0	76,2	62,8	13,46	0,7	0,7	-
15.02.2025	0,268	20,54	20,59	20,06	20,2	-0,14	24	0	0	76,3	62,8	13,44	0,7	0,7	-
16.02.2025	0,272	20,21	20,25	19,73	19,87	-0,14	24	0	0	77	63,3	13,71	0,7	0,7	-
17.02.2025	0,267	20,09	20,12	19,61	19,74	-0,13	24	0	0	75,9	62,3	13,57	0,7	0,7	-
18.02.2025	0,261	20,61	20,65	20,13	20,27	-0,14	24	0	0	75,1	62,2	12,88	0,7	0,7	-
19.02.2025	0,259	20,82	20,85	20,34	20,42	-0,08	24	0	0	75	62,3	12,7	0,7	0,7	-
20.02.2025	0,275	20,43	20,45	19,95	20,06	-0,11	24	0	0	77,3	63,6	13,69	0,7	0,7	-
Итого:	7,471	647,83	650,47	632,95	640,52	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,471														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2025	66,494	7779,58	7843,33	7613,82	7705,9
20.02.2025	73,965	8427,41	8493,8	8246,77	8346,42

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:34:38