

#9908#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 5178
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122799
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,256	28,36	28,09	27,64	27,61	0,03	24	0	0	73,7	64,6	9,15	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	0,241	27,65	27,39	26,93	26,91	0,02	24	0	0	72,8	63,8	9,09	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	0,24	28,08	27,83	27,36	27,35	0,01	24	0	0	72,8	63,9	8,85	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	0,224	29,02	28,77	28,37	28,29	0,08	24	0	0	70	62,1	7,92	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,208	29,42	29,21	28,86	28,73	0,13	24	0	0	66,9	59,8	7,14	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,211	28,01	27,79	27,48	27,31	0,17	24	0	0	67,5	59,8	7,71	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,219	28,01	27,77	27,39	27,29	0,1	24	0	0	69,2	61	8,17	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,227	27,91	27,67	27,29	27,19	0,1	24	0	0	70,2	61,8	8,4	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,249	27,87	27,63	27,19	27,15	0,04	24	0	0	71,7	62,6	9,15	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,244	27,77	27,53	27,14	27,05	0,09	24	0	0	70,6	61,6	8,98	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,268	28,61	28,33	27,89	27,85	0,04	24	0	0	74	64,4	9,54	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,261	28,26	27,99	27,54	27,51	0,03	24	0	0	73,6	64,1	9,54	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,273	27,98	27,71	27,26	27,23	0,03	24	0	0	75,8	65,8	10,01	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,267	28,14	27,86	27,42	27,38	0,04	24	0	0	75	65,2	9,78	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,263	28,43	28,16	27,71	27,68	0,03	24	0	0	74,3	64,8	9,48	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,274	27,67	27,39	26,95	26,91	0,04	24	0	0	75,3	65,2	10,08	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,291	28,07	27,78	27,35	27,27	0,08	24	0	0	78	67,4	10,65	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,286	28,52	28,22	27,8	27,7	0,1	24	0	0	77,1	66,9	10,22	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,279	28,12	27,85	27,4	27,34	0,06	24	0	0	77,1	66,9	10,15	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,243	29,38	29,11	28,66	28,57	0,09	24	0	0	73,1	64,4	8,65	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,229	28,82	28,58	28,11	28,1	0,01	24	0	0	70,6	62,4	8,22	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,218	27,74	27,52	27,13	27,04	0,09	24	0	0	69,4	61,2	8,17	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,229	28,27	28,05	27,61	27,57	0,04	24	0	0	69,8	61,5	8,25	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,228	27,69	27,46	27,04	26,98	0,06	24	0	0	70,6	62,1	8,48	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,239	27,7	27,47	27,02	26,99	0,03	24	0	0	71	62,4	8,66	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,246	27,56	27,32	26,88	26,84	0,04	24	0	0	72	62,8	9,2	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,266	27,53	27,27	26,81	26,79	0,02	24	0	0	74,7	64,9	9,86	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,28	27,85	27,58	27,13	27,1	0,03	24	0	0	76,1	65,8	10,23	0,7	0,7	-
Итого:	6,959	788,44	781,33	769,36	767,73	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,959														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2021	74,035	8699,32	8612,99	8506,38	8460,59
20.03.2021	80,994	9487,76	9394,32	9275,74	9228,32

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2021 11:57:49