

#9898#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 5178
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122799
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	0,24	26,2	25,96	25,69	25,48	0,21	24	0	0	70,1	60,9	9,21	0,7	0,7	5,8
22.02.2022	0,247	24,38	24,14	23,89	23,66	0,23	24	0	0	72,3	61,8	10,47	0,7	0,7	1,2
23.02.2022	0,249	25,4	25,15	24,81	24,67	0,14	24	0	0	72,7	62,6	10,13	0,7	0,7	1,7
24.02.2022	0,24	25,79	25,57	25,23	25,09	0,14	24	0	0	71,2	61,6	9,58	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	0,237	25,88	25,65	25,38	25,17	0,21	24	0	0	70,3	61	9,3	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	0,237	25,77	25,56	25,24	25,08	0,16	24	0	0	70,9	61,4	9,45	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	0,261	25,38	25,14	24,8	24,66	0,14	24	0	0	73,5	63,2	10,37	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	0,261	26,62	26,36	25,91	25,88	0,03	24	0	0	74,6	64,5	10,12	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	0,266	26,09	25,83	25,37	25,35	0,02	24	0	0	75,2	64,7	10,5	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	0,263	26,28	26,03	25,6	25,55	0,05	24	0	0	74,1	63,9	10,15	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	0,249	26,97	26,74	26,3	26,26	0,04	24	0	0	73,1	63,6	9,54	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	0,255	26,55	26,31	25,87	25,83	0,04	24	0	0	73	63,2	9,82	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	0,268	25,9	25,64	25,19	25,16	0,03	24	0	0	75,5	64,8	10,65	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	0,268	26,33	26,07	25,61	25,59	0,02	24	0	0	75,8	65,2	10,61	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	0,26	26,96	26,7	26,24	26,22	0,02	24	0	0	74,7	64,8	9,96	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	0,256	27,18	26,93	26,46	26,45	0,01	24	0	0	73,8	64,2	9,59	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	0,246	26,21	25,97	25,58	25,49	0,09	24	0	0	73	63,3	9,74	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	0,264	25,87	25,62	25,17	25,14	0,03	24	0	0	75,3	64,8	10,53	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	0,267	26,18	25,91	25,48	25,43	0,05	24	0	0	75,3	64,8	10,53	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	0,259	26,33	26,08	25,63	25,6	0,03	24	0	0	74,6	64,4	10,2	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	0,249	26,29	26,05	25,67	25,57	0,1	24	0	0	72,9	63,2	9,7	0,7	0,7	0
14.03.2022	0,24	26,83	26,6	26,21	26,12	0,09	24	0	0	72	62,8	9,23	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	0,235	26,9	26,68	26,32	26,2	0,12	24	0	0	71,2	62,3	8,93	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	0,231	26,09	25,88	25,51	25,43	0,08	24	0	0	70,5	61,5	8,99	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	0,23	27,84	27,64	27,19	27,16	0,03	24	0	0	70,8	62,3	8,48	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	0,234	28,01	27,79	27,36	27,31	0,05	24	0	0	70,9	62,4	8,49	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	0,199	24,03	23,84	23,47	23,43	0,04	24	0	0	70,4	62,1	8,35	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	0,235	28,12	27,88	27,42	27,4	0,02	24	0	0	71,4	62,9	8,54	0,7	0,7	-
Итого:	6,946	736,38	729,72	718,6	716,38	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,946														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2022	122,974	13987,23	13859,57	13680,24	13612,28
20.03.2022	129,92	14723,61	14589,29	14398,84	14328,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2022 7:21:41