

#75654#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 5178
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122799
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2024	0,184	23,15	23,36	22,67	22,93	-0,26	24	0	0	67,7	59,5	8,12	0,7	0,7	-
22.02.2024	0,181	23,53	23,75	23,05	23,28	-0,23	24	0	0	67,4	59,6	7,85	0,7	0,7	-
23.02.2024	0,168	23,99	24,22	23,51	23,74	-0,23	24	0	0	66,5	59,2	7,26	0,7	0,7	-
24.02.2024	0,168	22,79	23,01	22,31	22,64	-0,33	24	0	0	66,1	58,5	7,61	0,7	0,7	-
25.02.2024	0,167	23,08	23,29	22,6	22,9	-0,3	24	0	0	66,1	58,7	7,42	0,7	0,7	-
26.02.2024	0,168	23,52	23,75	23,04	23,32	-0,28	24	0	0	66,3	59	7,23	0,7	0,7	-
27.02.2024	0,172	23,13	23,35	22,65	22,97	-0,32	24	0	0	65,7	58,2	7,51	0,7	0,7	-
28.02.2024	0,169	22,69	22,9	22,21	22,54	-0,33	24	0	0	65,5	58	7,56	0,7	0,7	-
29.02.2024	0,175	23,07	23,28	22,59	22,9	-0,31	24	0	0	66,6	58,9	7,78	0,7	0,7	-
01.03.2024	0,171	24,53	24,76	24,05	24,28	-0,23	24	0	0	66,5	59,4	7,16	0,7	0,7	-
02.03.2024	0,173	24,1	24,34	23,62	23,88	-0,26	24	0	0	66,1	58,8	7,28	0,7	0,7	-
03.03.2024	0,168	23,82	24,05	23,34	23,64	-0,3	24	0	0	65,9	58,8	7,14	0,7	0,7	-
04.03.2024	0,168	22,29	22,49	21,81	22,14	-0,33	24	0	0	66,4	58,6	7,86	0,7	0,7	-
05.03.2024	0,18	22	22,19	21,52	21,83	-0,31	24	0	0	67,6	59,2	8,42	0,7	0,7	-
06.03.2024	0,185	22,25	22,44	21,77	22,07	-0,3	24	0	0	68,4	59,8	8,62	0,7	0,7	-
07.03.2024	0,202	22,82	22,99	22,34	22,51	-0,17	24	0	0	71,4	62,5	8,96	0,7	0,7	-
08.03.2024	0,199	22,06	22,23	21,58	21,79	-0,21	24	0	0	70,7	61,6	9,11	0,7	0,7	-
09.03.2024	0,205	22,35	22,51	21,87	22,03	-0,16	24	0	0	72,4	63	9,4	0,7	0,7	-
10.03.2024	0,203	22,32	22,49	21,84	22,02	-0,18	24	0	0	71,1	61,9	9,24	0,7	0,7	-
11.03.2024	0,193	22,5	22,68	22,02	22,24	-0,22	24	0	0	69,6	60,8	8,76	0,7	0,7	-
12.03.2024	0,189	22,24	22,42	21,76	22,01	-0,25	24	0	0	68,2	59,6	8,59	0,7	0,7	-
13.03.2024	0,175	22,87	23,07	22,39	22,69	-0,3	24	0	0	66,9	59	7,94	0,7	0,7	-
14.03.2024	0,168	23,85	24,07	23,37	23,63	-0,26	24	0	0	66,2	58,9	7,32	0,7	0,7	-
15.03.2024	0,168	24,42	24,64	23,94	24,16	-0,22	24	0	0	66,5	59,5	6,99	0,7	0,7	-
16.03.2024	0,168	24,25	24,48	23,77	24,02	-0,25	24	0	0	66,4	59,4	6,99	0,7	0,7	-
17.03.2024	0,179	21,56	21,74	21,08	21,41	-0,33	24	0	0	68	59,6	8,42	0,7	0,7	-
18.03.2024	0,196	22,52	22,69	22,04	22,21	-0,17	24	0	0	70,6	61,8	8,83	0,7	0,7	-
19.03.2024	0,197	22,46	22,63	21,98	22,15	-0,17	24	0	0	70,4	61,3	9,05	0,7	0,7	-
20.03.2024	0,192	23,2	23,39	22,72	22,91	-0,19	24	0	0	69	60,6	8,39	0,7	0,7	-
Итого:	5,231	667,36	673,21	653,44	660,84	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,231														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2024	33,51	3849,84	3877,96	3766,82	3805,15
20.03.2024	38,741	4517,2	4551,17	4420,26	4465,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2024 15:28:41