

#121188#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Пугачёва 26а, Калининград
5192
5178
ВКТ-7
00122799
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,265	20,31	20,34	19,83	19,98	-0,15	24	0	0	75,8	62,4	13,42	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,252	20,84	20,9	20,36	20,56	-0,2	24	0	0	72,9	60,6	12,25	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,234	20,12	20,16	19,64	19,9	-0,26	24	0	0	71,1	59,1	11,96	0,7	0,7	-
24.02.2025	0,222	20,74	20,79	20,26	20,53	-0,27	24	0	0	69,8	58,7	11,08	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,216	19,73	19,82	19,25	19,58	-0,33	24	0	0	67,6	56,6	11	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,212	20,97	21,07	20,49	20,83	-0,34	24	0	0	67,6	57,3	10,29	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,194	20,99	21,12	20,51	20,88	-0,37	24	0	0	66	56,3	9,75	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,201	20,24	20,35	19,76	20,11	-0,35	24	0	0	66,5	56,3	10,24	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,218	20,64	20,73	20,16	20,49	-0,33	24	0	0	68,6	57,8	10,81	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,217	21,33	21,44	20,85	21,16	-0,31	24	0	0	68,6	58,3	10,29	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,204	20,97	21,1	20,49	20,86	-0,37	24	0	0	66,8	56,9	9,91	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,202	21,14	21,27	20,66	21,03	-0,37	24	0	0	66,6	56,8	9,82	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,2	21,74	21,88	21,26	21,64	-0,38	24	0	0	66,2	56,8	9,4	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,196	22,66	22,82	22,18	22,5	-0,32	24	0	0	66,5	57,6	8,91	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,189	22,56	22,72	22,08	22,41	-0,33	24	0	0	66,2	57,5	8,7	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,189	22,77	22,94	22,29	22,58	-0,29	24	0	0	66,1	57,6	8,51	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,188	22,8	22,98	22,32	22,63	-0,31	24	0	0	66	57,7	8,35	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,187	23,95	24,15	23,47	23,71	-0,24	24	0	0	66,6	58,7	7,94	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,187	21,72	21,9	21,24	21,64	-0,4	24	0	0	66,3	57,4	8,9	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,202	22,29	22,44	21,81	22,14	-0,33	24	0	0	66,9	57,8	9,14	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,207	21,7	21,85	21,22	21,52	-0,3	24	0	0	68,5	58,9	9,68	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,216	21,58	21,71	21,1	21,36	-0,26	24	0	0	70,2	59,8	10,4	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,223	21,35	21,46	20,87	21,14	-0,27	24	0	0	70,6	59,9	10,67	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,225	21,34	21,45	20,86	21,1	-0,24	24	0	0	70,8	60	10,83	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,228	20,75	20,84	20,27	20,55	-0,28	24	0	0	71,2	60	11,27	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,222	21,25	21,36	20,77	21,06	-0,29	24	0	0	69,8	59,1	10,7	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,21	21,27	21,4	20,79	21,11	-0,32	24	0	0	68	57,9	10,04	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,203	21,63	21,77	21,15	21,46	-0,31	24	0	0	66,9	57,4	9,55	0,7	0,7	-
Итого:	5,909	599,38	602,76	585,94	594,46	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,909														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2025	73,965	8427,41	8493,8	8246,77	8346,42
20.03.2025	79,874	9026,79	9096,56	8832,71	8940,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:07:14