

#9907#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 5178
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122799
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	0,264	28,91	28,63	28,19	28,12	0,07	24	0	0	75,3	65,8	9,41	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	0,252	28,69	28,44	27,97	27,96	0,01	24	0	0	73,6	64,6	8,98	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	0,234	29,65	29,42	28,93	28,94	-0,01	24	0	0	71,7	63,6	8,15	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	0,223	28,85	28,63	28,17	28,15	0,02	24	0	0	69,9	62	7,97	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	0,215	29,87	29,65	29,19	29,17	0,02	24	0	0	68,3	60,9	7,4	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	0,208	28,87	28,65	28,25	28,18	0,07	24	0	0	67,3	60	7,37	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,208	29,88	29,68	29,23	29,2	0,03	24	0	0	68,2	61,1	7,1	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	0,207	26,62	26,42	26,16	25,96	0,2	23	0	0	67,4	59,8	7,6	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,216	28,36	28,15	27,81	27,67	0,14	24	0	0	67,7	60	7,62	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	0,214	29,82	29,62	29,14	29,14	0	24	0	0	67,9	60,7	7,19	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	0,21	30,76	30,55	30,06	30,07	-0,01	24	0	0	68,1	61,2	6,91	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	0,214	28,5	28,29	27,89	27,81	0,08	24	0	0	67,7	60,2	7,5	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	0,216	26,78	26,57	26,25	26,09	0,16	24	0	0	68	59,8	8,24	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	0,216	27,27	27,07	26,75	26,59	0,16	24	0	0	67,9	59,7	8,16	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	0,218	27,79	27,59	27,23	27,11	0,12	24	0	0	67,8	59,8	8,07	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,221	26,51	26,29	26,03	25,82	0,21	24	0	0	68,2	59,5	8,65	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	0,239	26,59	26,37	26,01	25,89	0,12	24	0	0	70,1	60,9	9,14	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,234	25,62	25,4	25,13	24,92	0,21	24	0	0	69,2	59,8	9,31	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	0,238	27,9	27,67	27,3	27,19	0,11	24	0	0	70	61,2	8,81	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	0,23	27,98	27,78	27,4	27,3	0,1	24	0	0	68,8	60,4	8,32	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	0,216	27,58	27,4	27,08	26,92	0,16	24	0	0	66,9	59	7,89	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	0,212	29,47	29,28	28,85	28,8	0,05	24	0	0	67,1	59,8	7,27	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,206	29,57	29,37	28,93	28,89	0,04	24	0	0	67,3	60,1	7,19	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	0,212	27,34	27,14	26,86	26,66	0,2	24	0	0	66,6	58,9	7,78	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	0,207	26,21	26,02	25,73	25,54	0,19	24	0	0	66,1	58,1	8,04	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,218	27,03	26,83	26,55	26,36	0,19	24	0	0	66,8	58,6	8,11	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,215	28,77	28,56	28,24	28,08	0,16	24	0	0	67,1	59,6	7,56	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	0,209	30,45	30,24	29,83	29,76	0,07	24	0	0	66,9	60	6,91	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,196	31,21	31,01	30,52	30,53	-0,01	24	0	0	67,1	60,6	6,49	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,199	32,03	31,83	31,32	31,32	0	24	0	0	67,1	60,8	6,38	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,194	32,74	32,54	32,02	32,03	-0,01	24	0	0	67,5	61,4	6,08	0,7	0,7	-
Итого:	6,761	887,62	881,09	869,02	866,17	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,761														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2021	80,994	9487,76	9394,32	9275,74	9228,32
20.04.2021	87,755	10375,38	10275,41	10144,76	10094,49

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2021 7:29:23