

#296816#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 5178
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122799
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,204	23,24	23,4	22,76	22,93	-0,17	24	0	0	69,6	60,6	8,98	0,7	0,7	-
22.03.2026	0,197	23,44	23,62	22,96	23,2	-0,24	24	0	0	69,6	61	8,62	0,7	0,7	-
23.03.2026	0,191	24,68	24,89	24,2	24,41	-0,21	24	0	0	69,8	61,7	8,06	0,7	0,7	-
24.03.2026	0,201	25,15	25,35	24,67	24,87	-0,2	24	0	0	70,1	62	8,14	0,7	0,7	-
25.03.2026	0,191	25,94	26,17	25,44	25,69	-0,25	24	0	0	70	62,4	7,57	0,7	0,7	-
26.03.2026	0,19	23,98	24,2	23,51	23,73	-0,22	24	0	0	69,6	61,6	8,06	0,7	0,7	-
27.03.2026	0,198	24,35	24,59	23,87	24,11	-0,24	24	0	0	69,7	61,4	8,37	0,7	0,7	-
28.03.2026	0,199	23,05	23,26	22,58	22,8	-0,22	24	0	0	69,9	61	8,94	0,7	0,7	-
29.03.2026	0,186	22,88	23,1	22,42	22,64	-0,22	23	0	0	69,9	61,4	8,5	0,7	0,7	-
30.03.2026	0,195	23,88	24,12	23,4	23,64	-0,24	24	0	0	69,9	61,4	8,51	0,7	0,7	-
31.03.2026	0,202	23,54	23,79	23,06	23,31	-0,25	24	0	0	69,9	60,9	8,94	0,7	0,7	-
01.04.2026	0,203	23,3	23,52	22,82	23,05	-0,23	24	0	0	69,7	60,6	9,04	0,7	0,7	-
02.04.2026	0,213	23,33	23,55	22,86	23,1	-0,24	24	0	0	70,6	61,2	9,37	0,7	0,7	-
03.04.2026	0,206	22,44	22,6	21,97	22,17	-0,2	24	0	0	69,2	60	9,2	0,7	0,7	-
04.04.2026	0,212	23,69	23,81	23,21	23,33	-0,12	24	0	0	70	61	9,02	0,7	0,7	-
05.04.2026	0,21	24,13	24,26	23,65	23,78	-0,13	24	0	0	70,1	61,4	8,67	0,7	0,7	-
06.04.2026	0,197	23,88	24,01	23,4	23,53	-0,13	24	0	0	70	61,4	8,57	0,7	0,7	-
07.04.2026	0,209	21,7	21,85	21,22	21,46	-0,24	24	0	0	69,5	59,8	9,75	0,7	0,7	-
08.04.2026	0,217	22,81	22,96	22,33	22,5	-0,17	24	0	0	70,4	60,8	9,62	0,7	0,7	-
09.04.2026	0,216	22,85	23,03	22,37	22,57	-0,2	24	0	0	70,1	60,6	9,49	0,7	0,7	-
10.04.2026	0,218	23,3	23,48	22,82	23,01	-0,19	24	0	0	70,2	60,6	9,59	0,7	0,7	-
11.04.2026	0,21	23,86	24,07	23,38	23,59	-0,21	24	0	0	69,9	60,9	8,98	0,7	0,7	-
12.04.2026	0,209	24,06	24,28	23,58	23,8	-0,22	24	0	0	70,1	61,4	8,69	0,7	0,7	-
13.04.2026	0,203	24,43	24,67	23,95	24,19	-0,24	24	0	0	70	61,3	8,69	0,7	0,7	-
14.04.2026	0,2	24,37	24,6	23,89	24,12	-0,23	24	0	0	70	61,5	8,51	0,7	0,7	-
15.04.2026	0,197	23,9	24,13	23,42	23,66	-0,24	24	0	0	70,1	61,6	8,5	0,7	0,7	-
16.04.2026	0,202	23,7	23,9	23,22	23,42	-0,2	24	0	0	70,2	61,5	8,7	0,7	0,7	-
17.04.2026	0,205	23,66	23,9	23,18	23,43	-0,25	24	0	0	70,1	61,3	8,82	0,7	0,7	-
18.04.2026	0,203	24,83	25,09	24,35	24,61	-0,26	24	0	0	70,4	62	8,35	0,7	0,7	-
19.04.2026	0,195	25,27	25,55	24,79	25,07	-0,28	24	0	0	70,4	62,4	7,99	0,7	0,7	-
20.04.2026	0,199	24,51	24,76	24,03	24,28	-0,25	24	0	0	69,8	61,6	8,23	0,7	0,7	-
Итого:	6,278	738,15	744,51	723,31	730	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,278														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2026	124,153	13506,8	13604,4	13216,33	13363,75
20.04.2026	130,431	14244,95	14348,91	13939,64	14093,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 15:22:21