

#32760#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Пугачёва 26а, Калининград
5192
5178
ВКТ-7
00122799
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.10.2023	0,072	11,05	11,09	10,86	10,91	-0,05	24	0	0	65,1	58,5	6,61	0,7	0,7	-
12.10.2023	0,196	38,35	38,82	37,56	38,22	-0,66	24	0	0	65,8	60,6	5,17	0,7	0,7	-
13.10.2023	0,183	28,41	28,8	27,8	28,32	-0,52	24	0	0	66,9	60,3	6,64	0,7	0,7	-
14.10.2023	0,172	25,63	26,01	25,15	25,53	-0,38	24	0	0	67,2	60,3	6,93	0,7	0,7	-
15.10.2023	0,168	24,31	24,63	23,83	24,15	-0,32	24	0	0	66,2	59,3	6,94	0,7	0,7	-
16.10.2023	0,172	23,29	23,58	22,81	23,15	-0,34	24	0	0	66,7	59,1	7,58	0,7	0,7	-
17.10.2023	0,174	22,03	22,29	21,55	21,96	-0,41	24	0	0	66,9	58,8	8,09	0,7	0,7	-
18.10.2023	0,168	22,35	22,6	21,87	22,28	-0,41	24	0	0	66,3	58,6	7,72	0,7	0,7	-
19.10.2023	0,168	21,47	21,68	20,99	21,44	-0,45	24	0	0	66,5	58,3	8,19	0,7	0,7	-
20.10.2023	0,19	21,07	21,25	20,59	20,95	-0,36	24	0	0	68,8	59,8	9,1	0,7	0,7	-
Итого:	1,663	237,96	240,75	233,01	236,91	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,663														

Общее время работы системы, ч240

Период нормальной работы системы, ч240

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
10.10.2023	6,843	833,17	838,62	815,72	824,02
20.10.2023	8,506	1071,13	1079,37	1048,73	1060,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2023 11:57:58