

#9900#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград  
Номер абонента 5192  
Порядковый номер 5178  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122799  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2021	0,193	27,85	27,59	27,37	27,11	0,26	24	0	0	66,9	59,9	7,03	0,7	0,7	-
22.10.2021	0,201	27,19	26,93	26,71	26,45	0,26	24	0	0	66,8	59,3	7,54	0,7	0,7	-
23.10.2021	0,207	27,59	27,32	27,11	26,84	0,27	24	0	0	67,1	59,5	7,66	0,7	0,7	-
24.10.2021	0,213	27,11	26,84	26,63	26,36	0,27	24	0	0	66,8	59	7,82	0,7	0,7	-
25.10.2021	0,214	26,44	26,18	25,96	25,7	0,26	24	0	0	67,2	59	8,15	0,7	0,7	-
26.10.2021	0,213	26,07	25,81	25,59	25,33	0,26	24	0	0	67,4	59,1	8,3	0,7	0,7	-
27.10.2021	0,204	26,75	26,48	26,27	26	0,27	24	0	0	67	59,1	7,83	0,7	0,7	-
28.10.2021	0,197	27,29	27,04	26,81	26,56	0,25	24	0	0	67	59,5	7,5	0,7	0,7	-
29.10.2021	0,205	27,51	27,24	27,03	26,76	0,27	24	0	0	67,3	59,8	7,56	0,7	0,7	-
30.10.2021	0,202	27,78	27,52	27,27	27,04	0,23	24	0	0	67,2	59,7	7,43	0,7	0,7	-
31.10.2021	0,206	28,64	28,36	28,14	27,86	0,28	25	0	0	67	59,6	7,42	0,7	0,7	-
01.11.2021	0,2	26,42	26,16	25,94	25,68	0,26	24	0	0	67,2	59,4	7,75	0,7	0,7	-
02.11.2021	0,204	25,71	25,44	25,23	24,96	0,27	24	0	0	67	59	8,07	0,7	0,7	-
03.11.2021	0,208	26,49	26,23	26,01	25,75	0,26	24	0	0	67,3	59,3	7,94	0,7	0,7	-
04.11.2021	0,207	25,86	25,59	25,38	25,11	0,27	24	0	0	67	58,9	8,09	0,7	0,7	-
05.11.2021	0,21	25,98	25,71	25,5	25,23	0,27	24	0	0	67,2	59,1	8,13	0,7	0,7	-
06.11.2021	0,205	26,15	25,87	25,67	25,39	0,28	24	0	0	66,9	59	7,96	0,7	0,7	-
07.11.2021	0,202	25,86	25,58	25,38	25,1	0,28	24	0	0	67,2	59,1	8,09	0,7	0,7	-
08.11.2021	0,216	25,69	25,42	25,21	24,94	0,27	24	0	0	67,5	59,1	8,43	0,7	0,7	-
09.11.2021	0,227	23,58	23,3	23,12	22,87	0,25	24	0	0	69,4	59,6	9,78	0,7	0,7	-
10.11.2021	0,213	25,06	24,79	24,56	24,38	0,18	24	0	0	67,3	58,6	8,68	0,7	0,7	6
11.11.2021	0,212	25,35	25,07	24,87	24,59	0,28	24	0	0	66,8	58,3	8,49	0,7	0,7	-
12.11.2021	0,219	25,77	25,49	25,29	25,01	0,28	24	0	0	67,9	59,2	8,71	0,7	0,7	-
13.11.2021	0,226	24,96	24,67	24,48	24,19	0,29	24	0	0	69,3	60,1	9,18	0,7	0,7	-
14.11.2021	0,216	25,06	24,79	24,58	24,31	0,27	24	0	0	67,3	58,6	8,72	0,7	0,7	-
15.11.2021	0,216	23,29	23,02	22,81	22,72	0,09	24	0	0	66,8	57,5	9,36	0,7	0,7	-
16.11.2021	0,216	23	22,74	22,52	22,47	0,05	24	0	0	67,1	57,5	9,56	0,7	0,7	-
17.11.2021	0,214	23,38	23,11	22,9	22,76	0,14	24	0	0	67,1	57,8	9,3	0,7	0,7	-
18.11.2021	0,212	23,3	23,04	22,82	22,75	0,07	24	0	0	66,6	57,5	9,12	0,7	0,7	5
19.11.2021	0,21	25,28	25	24,8	24,52	0,28	24	0	0	67,3	58,8	8,51	0,7	0,7	-
20.11.2021	0,213	25,1	24,83	24,62	24,35	0,27	24	0	0	67,4	58,9	8,52	0,7	0,7	-
Итого:	6,501	801,51	793,16	786,58	779,09	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,501														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2021	93,013	11117,07	11021,7	10871,56	10828,4
20.11.2021	99,514	11918,58	11814,86	11658,14	11607,49

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.11.2021 7:30:26