

#49496#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 5178
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122799
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2023 | 0,186 | 21,58 | 21,77 | 21,1 | 21,46 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 59,8 | 8,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.10.2023 | 0,168 | 22,77 | 22,99 | 22,29 | 22,58 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 58,6 | 7,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.10.2023 | 0,169 | 23,12 | 23,34 | 22,64 | 22,89 | -0,25 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 59 | 7,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.10.2023 | 0,171 | 22,45 | 22,66 | 21,97 | 22,33 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 58,5 | 7,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.10.2023 | 0,174 | 22,15 | 22,36 | 21,67 | 22,06 | -0,39 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 58,6 | 8,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.10.2023 | 0,18 | 21,56 | 21,76 | 21,08 | 21,49 | -0,41 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 58,1 | 8,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.10.2023 | 0,19 | 21,95 | 22,14 | 21,47 | 21,81 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 59,5 | 8,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.10.2023 | 0,189 | 21,89 | 22,07 | 21,41 | 21,73 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 59,8 | 8,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.10.2023 | 0,188 | 22,38 | 22,57 | 21,88 | 22,25 | -0,37 | 25 | 0 | 0 | 67,8 | 59,1 | 8,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.10.2023 | 0,175 | 23,55 | 23,76 | 23,07 | 23,28 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 59 | 7,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.10.2023 | 0,168 | 24,73 | 24,97 | 24,25 | 24,49 | -0,24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 59,9 | 7,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.11.2023 | 0,17 | 24,42 | 24,65 | 23,94 | 24,17 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 59,3 | 7,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.11.2023 | 0,179 | 25,16 | 25,39 | 24,68 | 24,91 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 59,8 | 7,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.11.2023 | 0,168 | 25,63 | 25,87 | 25,15 | 25,39 | -0,24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 60,2 | 6,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.11.2023 | 0,151 | 25,02 | 25,26 | 24,54 | 24,78 | -0,24 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 60,2 | 6,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.11.2023 | 0,152 | 24,53 | 24,76 | 24,05 | 24,28 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 60 | 6,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.11.2023 | 0,16 | 25,4 | 25,65 | 24,92 | 25,17 | -0,25 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 60,6 | 6,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.11.2023 | 0,163 | 24,99 | 25,22 | 24,51 | 24,74 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 60 | 6,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.11.2023 | 0,168 | 25,05 | 25,28 | 24,57 | 24,8 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 60 | 6,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.11.2023 | 0,166 | 24,95 | 25,18 | 24,47 | 24,7 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 59,9 | 6,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.11.2023 | 0,169 | 24,95 | 25,19 | 24,47 | 24,71 | -0,24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 60,1 | 6,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.11.2023 | 0,17 | 24,93 | 25,17 | 24,45 | 24,69 | -0,24 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 59,7 | 6,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.11.2023 | 0,167 | 24,7 | 24,93 | 24,22 | 24,45 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 59,9 | 6,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.11.2023 | 0,168 | 24,06 | 24,28 | 23,58 | 23,8 | -0,22 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 59,4 | 7,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.11.2023 | 0,169 | 23,94 | 24,15 | 23,46 | 23,67 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 60 | 7,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.11.2023 | 0,171 | 22,65 | 22,84 | 22,2 | 22,39 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 60,4 | 7,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.11.2023 | 0,195 | 23,5 | 23,69 | 23,02 | 23,21 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 61,9 | 8,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.11.2023 | 0,214 | 23,47 | 23,62 | 22,99 | 23,14 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 63,6 | 9,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.11.2023 | 0,214 | 24,03 | 24,2 | 23,5 | 23,72 | -0,22 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 64,1 | 9,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.11.2023 | 0,216 | 23,82 | 23,98 | 23,31 | 23,5 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 64,2 | 9,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.11.2023 | 0,216 | 23,45 | 23,61 | 22,97 | 23,13 | -0,16 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 64 | 9,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 5,504 | 736,78 | 743,31 | 721,83 | 729,72 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 5,504 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 20.10.2023 | 8,506 | 1071,13 | 1079,37 | 1048,73 | 1060,93 |
| 20.11.2023 | 14,01 | 1807,91 | 1822,68 | 1770,56 | 1790,65 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2023 7:59:31