

#102464#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 5178
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122799
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2024	0,192	24,84	25,15	24,36	24,67	-0,31	24	0	0	66,5	58,8	7,77	0,7	0,7	-
22.10.2024	0,19	25,36	25,66	24,88	25,18	-0,3	24	0	0	67,3	59,7	7,53	0,7	0,7	-
23.10.2024	0,187	24,61	24,92	24,13	24,45	-0,32	24	0	0	67,1	59,5	7,63	0,7	0,7	-
24.10.2024	0,179	24,21	24,57	23,74	24,14	-0,4	24	0	0	65,7	58,1	7,62	0,7	0,7	-
25.10.2024	0,187	22,92	23,16	22,45	22,78	-0,33	24	0	0	66,3	58	8,34	0,7	0,7	-
26.10.2024	0,195	23,48	23,72	23	23,29	-0,29	24	0	0	66,8	58,4	8,4	0,7	0,7	-
27.10.2024	0,201	26,05	26,4	25,55	25,91	-0,36	25	0	0	67	59,1	7,87	0,7	0,7	-
28.10.2024	0,191	25,13	25,5	24,65	25,02	-0,37	24	0	0	66,8	59,2	7,61	0,7	0,7	-
29.10.2024	0,198	25,68	26,02	25,2	25,54	-0,34	24	0	0	66,8	59,1	7,67	0,7	0,7	-
30.10.2024	0,192	25,67	25,97	25,19	25,49	-0,3	24	0	0	67,1	59,5	7,62	0,7	0,7	-
31.10.2024	0,193	25,41	25,69	24,93	25,21	-0,28	24	0	0	66,9	59,1	7,8	0,7	0,7	-
01.11.2024	0,192	25,7	25,95	25,22	25,47	-0,25	24	0	0	67,1	59,4	7,68	0,7	0,7	-
02.11.2024	0,195	24,25	24,48	23,77	24,02	-0,25	24	0	0	66,4	58,3	8,16	0,7	0,7	-
03.11.2024	0,194	24,36	24,59	23,88	24,11	-0,23	24	0	0	66,6	58,3	8,28	0,7	0,7	-
04.11.2024	0,192	24,51	24,75	24,03	24,29	-0,26	24	0	0	66,4	58,4	7,98	0,7	0,7	-
05.11.2024	0,192	23,26	23,48	22,78	23,11	-0,33	24	0	0	66,4	57,8	8,64	0,7	0,7	-
06.11.2024	0,192	23,06	23,27	22,58	22,94	-0,36	24	0	0	65,9	57,2	8,69	0,7	0,7	-
07.11.2024	0,205	23,33	23,55	22,85	23,15	-0,3	24	0	0	66,8	57,9	8,93	0,7	0,7	-
08.11.2024	0,203	24,27	24,5	23,79	24,02	-0,23	24	0	0	66,8	58,2	8,62	0,7	0,7	-
09.11.2024	0,199	23,09	23,3	22,61	22,99	-0,38	24	0	0	66,1	57,2	8,94	0,7	0,7	-
10.11.2024	0,215	22,99	23,18	22,51	22,72	-0,21	24	0	0	68,5	59	9,5	0,7	0,7	-
11.11.2024	0,238	23,2	23,38	22,72	22,9	-0,18	24	0	0	72,1	61,8	10,31	0,7	0,7	-
12.11.2024	0,239	22,61	22,79	22,13	22,31	-0,18	24	0	0	72,3	61,7	10,64	0,7	0,7	-
13.11.2024	0,235	21,99	22,15	21,51	21,74	-0,23	24	0	0	72,2	61,4	10,88	0,7	0,7	-
14.11.2024	0,212	21,42	21,6	20,94	21,29	-0,35	24	0	0	68,8	58,8	10,04	0,7	0,7	-
15.11.2024	0,2	21,68	21,88	21,2	21,62	-0,42	24	0	0	66	56,5	9,47	0,7	0,7	-
16.11.2024	0,197	23,09	23,3	22,61	22,98	-0,37	24	0	0	66,4	57,5	8,88	0,7	0,7	-
17.11.2024	0,195	22,4	22,61	21,92	22,33	-0,41	24	0	0	66,4	57,4	9,03	0,7	0,7	-
18.11.2024	0,201	21,81	22	21,33	21,74	-0,41	24	0	0	67,1	57,6	9,52	0,7	0,7	-
19.11.2024	0,215	21,63	21,8	21,15	21,55	-0,4	24	0	0	68,6	58,5	10,19	0,7	0,7	-
20.11.2024	0,216	22,1	22,29	21,62	21,99	-0,37	24	0	0	68,5	58,6	9,92	0,7	0,7	-
Итого:	6,232	734,11	741,61	719,23	728,95	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,232														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2024	46,823	5767,77	5814,77	5646,13	5707,24
20.11.2024	53,055	6501,88	6556,38	6365,36	6436,19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2024 7:42:23