

# #9901#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 19.12.2021

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград  
Номер абонента 5192  
Порядковый номер 5178  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122799  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2021	0,211	24,06	23,79	23,58	23,4	0,18	24	0	0	67,2	58,4	8,73	0,7	0,7	6
22.11.2021	0,236	23,26	22,97	22,78	22,51	0,27	24	0	0	70	59,7	10,29	0,7	0,7	-
23.11.2021	0,227	23,23	22,95	22,75	22,59	0,16	24	0	0	68,6	58,7	9,95	0,7	0,7	-
24.11.2021	0,223	23,34	23,07	22,86	22,77	0,09	24	0	0	67,8	58	9,8	0,7	0,7	-
25.11.2021	0,216	22,3	22,04	21,82	21,74	0,08	24	0	0	67	57,2	9,75	0,7	0,7	-
26.11.2021	0,241	22,81	22,54	22,33	22,14	0,19	24	0	0	70,5	59,8	10,71	0,7	0,7	-
27.11.2021	0,243	22,8	22,5	22,32	22,05	0,27	24	0	0	72	61	10,98	0,7	0,7	-
28.11.2021	0,251	22,92	22,63	22,44	22,15	0,29	24	0	0	72,6	61,4	11,16	0,7	0,7	-
29.11.2021	0,256	22,14	21,84	21,66	21,38	0,28	24	0	0	73,4	61,6	11,81	0,7	0,7	-
30.11.2021	0,253	21,59	21,3	21,11	20,94	0,17	24	0	0	72,7	60,8	11,94	0,7	0,7	-
01.12.2021	0,268	22,21	21,9	21,73	21,42	0,31	24	0	0	74,6	62,4	12,25	0,7	0,7	-
02.12.2021	0,241	22,3	22,02	21,82	21,61	0,21	24	0	0	72	60,8	11,26	0,7	0,7	-
03.12.2021	0,261	21,58	21,29	21,1	20,84	0,26	24	0	0	74,2	62	12,3	0,7	0,7	-
04.12.2021	0,264	21,72	21,41	21,24	20,93	0,31	24	0	0	74,9	62,4	12,44	0,7	0,7	-
05.12.2021	0,265	21,74	21,45	21,26	20,98	0,28	24	0	0	75	62,6	12,45	0,7	0,7	-
06.12.2021	0,302	22,07	21,73	21,42	21,25	0,17	24	0	0	80,3	66,1	14,19	0,7	0,7	-
07.12.2021	0,332	21,48	21,12	20,8	20,66	0,14	24	0	0	83,7	67,9	15,82	0,7	0,7	-
08.12.2021	0,341	21,18	20,82	20,49	20,34	0,15	24	0	0	84,8	68,3	16,48	0,7	0,7	-
09.12.2021	0,316	21,75	21,4	21,07	20,92	0,15	24	0	0	81,6	66,7	14,95	0,7	0,7	-
10.12.2021	0,281	22,63	22,34	22,14	21,86	0,28	24	0	0	76,2	63,6	12,64	0,7	0,7	-
11.12.2021	0,272	22,96	22,65	22,42	22,17	0,25	24	0	0	76,2	64	12,22	0,7	0,7	-
12.12.2021	0,272	22,52	22,23	21,98	21,75	0,23	24	0	0	76,6	64,2	12,44	0,7	0,7	-
13.12.2021	0,272	22,6	22,32	22,05	21,84	0,21	24	0	0	76,3	64	12,3	0,7	0,7	-
14.12.2021	0,252	22,92	22,66	22,44	22,18	0,26	24	0	0	73,4	62,1	11,27	0,7	0,7	-
15.12.2021	0,233	23,21	22,96	22,73	22,49	0,24	24	0	0	70,2	59,9	10,26	0,7	0,7	-
16.12.2021	0,221	23,45	23,21	22,97	22,82	0,15	24	0	0	68,6	58,9	9,64	0,7	0,7	-
17.12.2021	0,223	22,22	21,99	21,74	21,68	0,06	24	0	0	68,6	58,5	10,14	0,7	0,7	-
18.12.2021	0,222	23,04	22,82	22,56	22,41	0,15	24	0	0	69	59,1	9,91	0,7	0,7	-
19.12.2021	0,22	22,43	22,19	21,95	21,86	0,09	24	0	0	68,9	58,8	10,13	0,7	0,7	-
Итого:	7,415	652,46	644,14	637,56	631,68	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,415														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2021	99,514	11918,58	11814,86	11658,14	11607,49
19.12.2021	106,929	12571,04	12459	12295,7	12239,17

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.12.2021 8:44:06