

# #9902#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград  
Номер абонента 5192  
Порядковый номер 5178  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122799  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2021	0,265	22,68	22,42	22,2	21,94	0,26	24	0	0	75,2	63,2	11,95	0,7	0,7	-
21.12.2021	0,288	21,72	21,41	21,16	20,93	0,23	24	0	0	78,8	65,1	13,68	0,7	0,7	-
22.12.2021	0,301	21,53	21,23	20,9	20,75	0,15	24	0	0	80,2	65,8	14,39	0,7	0,7	-
23.12.2021	0,289	22,6	22,29	21,94	21,81	0,13	24	0	0	78,9	65,7	13,21	0,7	0,7	-
24.12.2021	0,288	21,93	21,64	21,39	21,16	0,23	24	0	0	78,3	65,1	13,25	0,7	0,7	-
25.12.2021	0,285	21,57	21,28	21,08	20,8	0,28	24	0	0	78,1	64,8	13,35	0,7	0,7	-
26.12.2021	0,282	22,77	22,47	22,13	21,99	0,14	24	0	0	78	65,3	12,68	0,7	0,7	-
27.12.2021	0,299	20,72	20,42	20,15	19,97	0,18	24	0	0	80,4	65,6	14,77	0,7	0,7	-
28.12.2021	0,312	20,77	20,46	20,16	19,99	0,17	24	0	0	81,4	66,1	15,33	0,7	0,7	-
29.12.2021	0,298	22,2	21,89	21,63	21,41	0,22	24	0	0	79,2	65,5	13,68	0,7	0,7	-
30.12.2021	0,276	22,4	22,12	21,86	21,66	0,2	24	0	0	75,8	63,3	12,48	0,7	0,7	-
31.12.2021	0,245	23,69	23,43	23,21	22,96	0,25	24	0	0	72	61,4	10,64	0,7	0,7	-
01.01.2022	0,241	23,24	23	22,76	22,52	0,24	24	0	0	72,1	61,5	10,55	0,7	0,7	-
02.01.2022	0,24	23,64	23,38	23,16	22,9	0,26	24	0	0	72,4	61,9	10,45	0,7	0,7	-
03.01.2022	0,239	24,18	23,94	23,7	23,46	0,24	24	0	0	71,8	62	9,83	0,7	0,7	-
04.01.2022	0,238	24	23,75	23,52	23,27	0,25	24	0	0	72,3	62,3	10,01	0,7	0,7	-
05.01.2022	0,237	22,65	22,42	22,17	21,97	0,2	24	0	0	71,6	61,2	10,38	0,7	0,7	-
06.01.2022	0,243	21,36	21,13	20,88	20,75	0,13	24	0	0	72,8	61,2	11,55	0,7	0,7	-
07.01.2022	0,263	21,55	21,29	21,07	20,86	0,21	24	0	0	75,4	62,9	12,46	0,7	0,7	-
08.01.2022	0,264	22,37	22,1	21,89	21,62	0,27	24	0	0	75,5	63,4	12,1	0,7	0,7	-
09.01.2022	0,267	21,82	21,55	21,34	21,09	0,25	24	0	0	76,3	63,8	12,58	0,7	0,7	-
10.01.2022	0,288	22,24	21,95	21,62	21,47	0,15	24	0	0	78,8	65,6	13,2	0,7	0,7	-
11.01.2022	0,285	22,67	22,39	22,05	21,91	0,14	24	0	0	78	65,3	12,74	0,7	0,7	-
12.01.2022	0,276	21,79	21,51	21,27	21,03	0,24	24	0	0	77,2	64,2	12,97	0,7	0,7	-
13.01.2022	0,253	23,22	22,97	22,73	22,49	0,24	24	0	0	73,6	62,5	11,09	0,7	0,7	-
14.01.2022	0,229	22,33	22,1	21,85	21,77	0,08	24	0	0	69,8	59,4	10,41	0,7	0,7	-
15.01.2022	0,237	21,84	21,62	21,36	21,28	0,08	24	0	0	70,8	59,7	11,05	0,7	0,7	-
16.01.2022	0,254	22,12	21,88	21,64	21,43	0,21	24	0	0	73,7	62	11,76	0,7	0,7	-
17.01.2022	0,252	22,2	21,95	21,72	21,58	0,14	24	0	0	72,8	61,2	11,57	0,7	0,7	-
18.01.2022	0,247	21,43	21,2	20,95	20,87	0,08	24	0	0	72	60,1	11,81	0,7	0,7	-
19.01.2022	0,249	22,16	21,92	21,68	21,49	0,19	24	0	0	72,3	60,9	11,41	0,7	0,7	-
20.01.2022	0,255	21,1	20,87	20,62	20,52	0,1	24	0	0	73,2	60,9	12,36	0,7	0,7	-
Итого:	8,485	712,49	703,98	695,79	689,65	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,485														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
19.12.2021	106,929	12571,04	12459	12295,7	12239,17
20.01.2022	115,414	13283,53	13162,98	12991,49	12928,82

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.01.2022 11:45:12