

#112476#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 5178
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122799
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	0,199	21,04	21,21	20,56	20,97	-0,41	24	0	0	66,7	56,9	9,79	0,7	0,7	6
21.12.2024	0,21	20,35	20,5	19,87	20,26	-0,39	24	0	0	67,3	56,9	10,43	0,7	0,7	2,8
22.12.2024	0,212	21,38	21,54	20,9	21,3	-0,4	24	0	0	67,5	57,5	10,04	0,7	0,7	4,4
23.12.2024	0,21	21,01	21,17	20,53	20,93	-0,4	24	0	0	67,4	57,3	10,12	0,7	0,7	4,2
24.12.2024	0,233	21,68	21,82	21,2	21,45	-0,25	24	0	0	71,1	60,2	10,94	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	0,223	21,3	21,45	20,82	21,13	-0,31	24	0	0	70,1	59,4	10,69	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	0,215	20,79	20,94	20,31	20,7	-0,39	24	0	0	67,6	57,2	10,34	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	0,201	21,43	21,59	20,95	21,34	-0,39	24	0	0	67,2	57,5	9,72	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	0,192	20,41	20,58	19,93	20,34	-0,41	24	0	0	65,8	56,1	9,71	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	0,209	21,15	21,32	20,67	21,08	-0,41	24	0	0	67,6	57,6	10,04	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	0,21	20,81	20,96	20,33	20,72	-0,39	24	0	0	67	56,9	10,13	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	0,201	20,58	20,74	20,1	20,5	-0,4	24	0	0	66,5	56,5	10,05	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	0,204	20,49	20,64	20,01	20,4	-0,39	24	0	0	66,7	56,5	10,18	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	0,215	20,66	20,81	20,18	20,56	-0,38	24	0	0	68,6	58	10,67	0,7	0,7	4
03.01.2025	0,24	20,77	20,89	20,29	20,55	-0,26	24	0	0	73,2	61,3	11,92	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	0,248	20,28	20,39	19,8	20,08	-0,28	24	0	0	74,3	61,7	12,61	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	0,258	20,55	20,65	20,07	20,23	-0,16	24	0	0	75	62,2	12,74	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	0,245	20,25	20,36	19,77	20,05	-0,28	24	0	0	73,8	61,4	12,33	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	0,203	20,48	20,65	20	20,41	-0,41	24	0	0	67,2	57	10,18	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	0,214	19,8	19,96	19,32	19,72	-0,4	24	0	0	68,7	57,6	11,13	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	0,237	20,52	20,64	20,04	20,4	-0,36	24	0	0	71,4	59,8	11,58	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	0,23	20,6	20,74	20,12	20,43	-0,31	24	0	0	70,4	59	11,33	0,7	0,7	-
11.01.2025	0,24	20,46	20,57	19,98	20,32	-0,34	24	0	0	72,6	60,4	12,19	0,7	0,7	-
12.01.2025	0,243	20,74	20,85	20,26	20,56	-0,3	24	0	0	73	60,8	12,22	0,7	0,7	-
13.01.2025	0,244	19,95	20,06	19,47	19,8	-0,33	24	0	0	72,6	60	12,59	0,7	0,7	-
14.01.2025	0,239	19,56	19,66	19,08	19,42	-0,34	24	0	0	71,7	58,9	12,78	0,7	0,7	-
15.01.2025	0,219	19,98	20,12	19,5	19,88	-0,38	24	0	0	67,8	56,7	11,11	0,7	0,7	-
16.01.2025	0,216	19,8	19,95	19,32	19,71	-0,39	24	0	0	67,4	56,2	11,15	0,7	0,7	-
17.01.2025	0,216	20,58	20,72	20,1	20,48	-0,38	24	0	0	67,4	56,8	10,62	0,7	0,7	-
18.01.2025	0,205	20,53	20,66	20,05	20,42	-0,37	24	0	0	66,6	56,4	10,24	0,7	0,7	-
19.01.2025	0,213	20,14	20,27	19,66	20,03	-0,37	24	0	0	67,5	56,7	10,8	0,7	0,7	-
20.01.2025	0,234	20,13	20,23	19,65	19,99	-0,34	24	0	0	71	59	11,92	0,7	0,7	-
Итого:	7,078	658,2	662,64	642,84	654,16	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,078														

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
19.12.2024	59,416	7121,38	7180,69	6970,98	7051,74
20.01.2025	66,494	7779,58	7843,33	7613,82	7705,9

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2025 12:13:29