

#67512#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2023 по 20.01.2024

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 5178
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122799
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2023	0,192	22,79	22,95	22,31	22,5	-0,19	24	0	0	68,7	60,2	8,55	0,7	0,7	-
22.12.2023	0,208	22,48	22,62	22	22,16	-0,16	24	0	0	70,7	61,4	9,34	0,7	0,7	-
23.12.2023	0,216	22,59	22,72	22,11	22,24	-0,13	24	0	0	72,5	63	9,57	0,7	0,7	-
24.12.2023	0,216	23,04	23,17	22,56	22,69	-0,13	24	0	0	72,8	63,3	9,53	0,7	0,7	-
25.12.2023	0,179	22,5	22,64	22,06	22,22	-0,16	24	0	0	67,9	59,8	8,15	0,7	0,7	-
26.12.2023	0,187	22,73	22,87	22,25	22,46	-0,21	24	0	0	68,4	60,1	8,29	0,7	0,7	-
27.12.2023	0,189	21,95	22,15	21,47	21,77	-0,3	24	0	0	68,3	59,5	8,79	0,7	0,7	-
28.12.2023	0,193	21,75	21,93	21,27	21,58	-0,31	24	0	0	69,3	60,2	9,06	0,7	0,7	-
29.12.2023	0,17	22,55	22,76	22,07	22,36	-0,29	24	0	0	66,5	58,6	7,86	0,7	0,7	-
30.12.2023	0,167	22,44	22,66	21,96	22,33	-0,37	24	0	0	65,9	58,1	7,78	0,7	0,7	-
31.12.2023	0,183	22,3	22,47	21,82	22,12	-0,3	24	0	0	67,5	59,1	8,36	0,7	0,7	-
01.01.2024	0,124	16,26	16,43	15,96	16,14	-0,18	24	0	0	67,2	59,4	7,83	0,7	0,7	-
02.01.2024	0,204	17,67	17,77	17,3	17,42	-0,12	24	0	0	72,7	60,9	11,81	0,7	0,7	-
03.01.2024	0,261	21,29	21,36	20,73	20,88	-0,15	24	0	0	79,2	66,8	12,35	0,7	0,7	-
04.01.2024	0,264	20,64	20,69	20,13	20,21	-0,08	24	0	0	80,6	67,4	13,2	0,7	0,7	-
05.01.2024	0,246	22,36	22,47	21,76	21,99	-0,23	24	0	0	77,7	66,4	11,34	0,7	0,7	-
06.01.2024	0,246	22,55	22,65	21,9	22,17	-0,27	24	0	0	78,3	67	11,37	0,7	0,7	-
07.01.2024	0,286	19,4	19,41	18,8	18,93	-0,13	24	0	0	84,5	69	15,43	0,7	0,7	-
08.01.2024	0,306	18,73	18,72	18,15	18,28	-0,13	24	0	0	85,2	68,4	16,77	0,7	0,7	-
09.01.2024	0,282	21,65	21,71	21,02	21,23	-0,21	24	0	0	81,6	68,4	13,23	0,7	0,7	-
10.01.2024	0,239	23,07	23,19	22,54	22,71	-0,17	24	0	0	76,1	65,5	10,55	0,7	0,7	-
11.01.2024	0,224	23,11	23,25	22,56	22,77	-0,21	24	0	0	74,6	64,7	9,96	0,7	0,7	-
12.01.2024	0,23	22,1	22,22	21,62	21,74	-0,12	24	0	0	75,2	64,6	10,68	0,7	0,7	-
13.01.2024	0,234	22,64	22,77	22,11	22,29	-0,18	24	0	0	76,1	65,6	10,43	0,7	0,7	-
14.01.2024	0,216	23,12	23,26	22,63	22,78	-0,15	24	0	0	74,9	65,2	9,68	0,7	0,7	-
15.01.2024	0,216	22,71	22,85	22,22	22,37	-0,15	24	0	0	74,7	65	9,78	0,7	0,7	-
16.01.2024	0,238	21,24	21,34	20,76	20,86	-0,1	24	0	0	77,4	65,9	11,46	0,7	0,7	-
17.01.2024	0,247	20,64	20,72	20,16	20,24	-0,08	24	0	0	78,4	66,2	12,24	0,7	0,7	-
18.01.2024	0,232	22,08	22,2	21,6	21,72	-0,12	24	0	0	75,5	64,8	10,66	0,7	0,7	-
19.01.2024	0,238	21,54	21,65	21,06	21,17	-0,11	24	0	0	75,8	64,6	11,11	0,7	0,7	-
20.01.2024	0,231	22,65	22,78	22,17	22,3	-0,13	24	0	0	75,5	65,1	10,38	0,7	0,7	-
Итого:	6,864	672,57	676,38	657,06	662,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,864														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.12.2023	20,659	2488,38	2507,04	2435,59	2461,02
20.01.2024	27,523	3160,95	3183,42	3092,65	3123,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2024 16:25:14