

#9910#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.12.2022 по 20.01.2023

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 5178
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122799
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 22.12.2022 | 0,234 | 20,86 | 20,64 | 20,38 | 20,38 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 59,7 | 11,47 | 0,7 | 0,7 | 2,6 |
| 23.12.2022 | 0,224 | 20,21 | 20,01 | 19,73 | 19,77 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 58,8 | 11,42 | 0,7 | 0,7 | 3,9 |
| 24.12.2022 | 0,23 | 18,92 | 18,71 | 18,44 | 18,47 | -0,03 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 58,7 | 12,41 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| 25.12.2022 | 0,239 | 19,02 | 18,82 | 18,54 | 18,58 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 59,1 | 12,64 | 0,7 | 0,7 | -0,6 |
| 26.12.2022 | 0,231 | 20,29 | 20,07 | 19,81 | 19,83 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 71 | 59,4 | 11,7 | 0,7 | 0,7 | 2,3 |
| 27.12.2022 | 0,218 | 19,77 | 19,57 | 19,29 | 19,33 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 58,3 | 11,52 | 0,7 | 0,7 | 4,2 |
| 28.12.2022 | 0,226 | 19,67 | 19,47 | 19,19 | 19,23 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 58,2 | 11,78 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
| 29.12.2022 | 0,222 | 21,16 | 20,97 | 20,68 | 20,73 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 58,2 | 10,72 | 0,7 | 0,7 | 5,6 |
| 30.12.2022 | 0,214 | 20,44 | 20,26 | 19,96 | 20,02 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 58,4 | 10,79 | 0,7 | 0,7 | 6,3 |
| 31.12.2022 | 0,215 | 21,16 | 20,97 | 20,68 | 20,71 | -0,03 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 58,3 | 10,15 | 0,7 | 0,7 | 6,1 |
| 01.01.2023 | 0,2 | 22,62 | 22,43 | 22,14 | 22,1 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 59,1 | 9,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.01.2023 | 0,204 | 22,41 | 22,21 | 21,93 | 21,82 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 59,5 | 9,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.01.2023 | 0,198 | 20,43 | 20,26 | 19,95 | 20,02 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 57,7 | 9,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.01.2023 | 0,208 | 20,04 | 19,85 | 19,56 | 19,61 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 57,8 | 10,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.01.2023 | 0,211 | 20,11 | 19,92 | 19,63 | 19,68 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 58,1 | 10,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.01.2023 | 0,25 | 17,97 | 17,75 | 17,49 | 17,51 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 60,4 | 14,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.01.2023 | 0,265 | 20,72 | 20,46 | 20,24 | 20,03 | 0,21 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 63 | 13,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.01.2023 | 0,257 | 21,1 | 20,86 | 20,62 | 20,42 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 62,8 | 12,47 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.01.2023 | 0,241 | 20,8 | 20,58 | 20,32 | 20,3 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 60,9 | 11,87 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.01.2023 | 0,239 | 21,84 | 21,62 | 21,36 | 21,3 | 0,06 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 60,2 | 11,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.01.2023 | 0,227 | 21,16 | 20,95 | 20,68 | 20,67 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 59,4 | 11,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.01.2023 | 0,217 | 21,72 | 21,51 | 21,24 | 21,25 | -0,01 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 59,2 | 10,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.01.2023 | 0,217 | 22,34 | 22,13 | 21,86 | 21,81 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 59,2 | 10,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.01.2023 | 0,217 | 21,87 | 21,66 | 21,39 | 21,42 | -0,03 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 59 | 10,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.01.2023 | 0,216 | 21,18 | 20,99 | 20,7 | 20,75 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 58,7 | 10,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.01.2023 | 0,216 | 20,26 | 20,06 | 19,78 | 19,82 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 58,3 | 10,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.01.2023 | 0,225 | 20,63 | 20,42 | 20,15 | 20,18 | -0,03 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 58,7 | 11,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.01.2023 | 0,241 | 20,3 | 20,08 | 19,82 | 19,82 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 60,5 | 12,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.01.2023 | 0,246 | 20,41 | 20,17 | 19,93 | 19,88 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 61,2 | 12,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.01.2023 | 0,26 | 20,55 | 20,32 | 20,07 | 19,96 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 62,2 | 12,91 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 6,808 | 619,96 | 613,72 | 605,56 | 605,4 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,808 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 21.12.2022 | 13,476 | 1199,72 | 1186,58 | 1172,69 | 1166,65 |
| 20.01.2023 | 20,284 | 1819,68 | 1800,3 | 1778,25 | 1772,05 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.01.2023 11:09:19