

# #296811#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Адрес потребителя Князева 3, Калининград  
Номер абонента 5192  
Порядковый номер 8666  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19081444  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,4	0	22,618	0	0,001	22,134	0	0,001	24	0	69	53,9	0,45	0,31	-
22.03.2026	1,3	0	18,195	0	0,001	17,81	0	0,001	24	0	68,5	51,1	0,45	0,29	-
23.03.2026	1,139	0	13,776	0	0,009	13,488	0	0,009	24	0	68	47,9	0,47	0,28	-
24.03.2026	0,953	0,002	9,358	0	0,019	9,168	0	0,019	24	0	66,9	42,3	0,48	0,27	-
25.03.2026	1,074	0,003	11,993	0	0,003	11,743	0	0,003	24	0	67,9	46,1	0,48	0,3	-
26.03.2026	1,356	0,001	17,659	0	0,002	17,284	0	0,002	24	0	68,5	49,8	0,45	0,31	-
27.03.2026	1,434	0	21,882	0	0,002	21,412	0	0,002	24	0	69	53	0,45	0,3	-
28.03.2026	1,214	0	14,778	0	0,003	14,468	0	0,003	24	0	68,1	48,1	0,46	0,28	-
29.03.2026	1,255	0,001	15,905	0	0,001	15,572	0	0,001	24	0	68,2	49	0,46	0,31	-
30.03.2026	1,257	0	15,899	0	0,002	15,565	0	0,002	24	0	68,3	49	0,46	0,28	-
31.03.2026	1,356	0	18,371	0	0,003	17,981	0	0,003	24	0	68,6	50,7	0,46	0,28	-
01.04.2026	1,438	0,001	21,836	0	0,017	21,366	0	0,017	24	0	69,2	53,2	0,45	0,29	-
02.04.2026	1,385	0,003	21,355	0	0,03	20,903	0	0,03	24	0	68,5	52,8	0,46	0,25	-
03.04.2026	1,305	0,006	16,561	0	0,022	16,212	0	0,022	24	0	68,4	49,2	0,46	0,27	-
04.04.2026	1,249	0,005	15,248	0	0,013	14,928	0	0,013	24	0	68,2	48,2	0,46	0,33	-
05.04.2026	1,056	0,003	11,835	0	0,018	11,59	0	0,018	24	0	67,6	46	0,46	0,24	-
06.04.2026	1,224	0,003	14,094	0	0,018	13,801	0	0,018	24	0	67,9	46,8	0,46	0,3	-
07.04.2026	1,346	0,003	17,226	0	0,017	16,859	0	0,017	24	0	68,6	49,6	0,45	0,31	-
08.04.2026	1,504	0,003	23,271	0	0,012	22,769	0	0,012	24	0	69,2	53,5	0,45	0,33	-
09.04.2026	1,457	0,003	22,864	0	0,007	22,37	0	0,007	24	0	69,2	53,7	0,45	0,27	-
10.04.2026	1,363	0,002	18,906	0	0,018	18,502	0	0,018	24	0	68,7	51,2	0,46	0,22	-
11.04.2026	1,286	0,004	18,403	0	0,018	18,012	0	0,018	24	0	68,6	51,6	0,46	0,25	-
12.04.2026	1,067	0,004	12,649	0	0,013	12,385	0	0,013	24	0	67,9	47,4	0,46	0,21	-
13.04.2026	1,073	0,002	11,556	0	0,018	11,316	0	0,018	24	0	67,8	45,3	0,46	0,22	-
14.04.2026	0,901	0,003	8,829	0	0,034	8,652	0	0,034	24	0	66,5	41,9	0,46	0,23	-
15.04.2026	1,235	0,006	23,463	0	0,03	23,019	0	0,03	24	0	64,1	51,5	0,42	0,21	-
16.04.2026	1,378	0,006	18,533	0	0,018	18,137	0	0,018	24	0	68,8	50,8	0,46	0,12	-
17.04.2026	1,114	0,004	13,451	0	0,026	13,169	0	0,026	24	0	68,1	48	0,46	0,22	-
18.04.2026	0,987	0,005	10,624	0	0,026	10,405	0	0,026	24	0	67,5	45	0,46	0,2	-
19.04.2026	1,048	0,005	11,957	0	0,015	11,708	0	0,015	24	0	67,7	46,4	0,46	0,26	-
20.04.2026	1,231	0,003	16,399	0	0,021	16,055	0	0,021	24	0	68,2	49,9	0,46	0,23	-
Итого:	38,385	0	509,494	0	0,437	498,783	0	0,437	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,168														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	2121,077	38149,895	0	230,692	37294,386	0	206,37	54338	2678
20.04.2026	2159,464	38659,383	0	231,129	37793,169	0	206,803	55082	2678

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 9:51:35