

#9823#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Князева 3, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 8666
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19081444
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	1,042	0	16,149	0	0	15,846	0	0	24	0	0	0	64,2	48,5	0,42	0,3	9,9
22.04.2021	1,304	0	23,839	0	0	23,387	0	0	24	0	0	0	64,4	51,1	0,41	0,3	8,6
23.04.2021	1,311	0	30,102	0	0	29,526	0	0	24	0	0	0	64,8	54,2	0,41	0,31	4,6
24.04.2021	1,303	0	36,63	0	0	35,924	0	0	24	0	0	0	65	56,4	0,4	0,31	4,6
25.04.2021	1,351	0	37,814	0	0	37,081	0	0	24	0	0	0	65,2	56,6	0,4	0,31	4
26.04.2021	1,463	0	47,042	0	0	46,136	0	0	24	0	0	0	65,1	57,6	0,39	0,31	3,7
27.04.2021	1,387	0	34,507	0	0	33,834	0	0	24	0	0	0	65,4	55,6	0,4	0,31	2,9
28.04.2021	1,221	0	37,407	0	0	36,681	0	0	24	0	0	0	65,3	57,3	0,4	0,31	4,1
29.04.2021	1,008	0	14,524	0	0	14,252	0	0	24	0	0	0	64,1	47,2	0,4	0,3	6,7
30.04.2021	1,122	0	15,477	0	0	15,19	0	0	24	0	0	0	63,5	45,9	0,3	0,26	9,3
01.05.2021	1,173	0	27,222	0	0	26,708	0	0	24	0	0	0	64,1	53,7	0,29	0,25	7
02.05.2021	1,287	0	29,44	0	0	28,906	0	0	24	0	0	0	62,8	52,1	0,3	0,25	7,3
03.05.2021	1,322	0	33,701	0	0	33,081	0	0	24	0	0	0	63,4	53,9	0,29	0,26	6,2
04.05.2021	1,059	0	32,367	0	0	31,855	0	0	24	0	0	0	58,2	50,3	0,29	0,26	5,8
05.05.2021	0,981	0	11,569	0	0	11,359	0	0	24	0	0	0	62,9	42,3	0,29	0,25	9,6
06.05.2021	0,803	0	14,372	0	0	14,114	0	0	24	0	0	0	62,5	49	0,29	0,25	10,4
07.05.2021	0,084	0	3,073	0	0	3,024	0	0	24	0	0	0	58,6	52	0,3	0,25	6,9
08.05.2021	0,08	0	3,017	0	0	2,969	0	0	24	0	0	0	58,4	51,9	0,3	0,25	6,9
09.05.2021	0,068	0	2,895	0	0	2,85	0	0	24	0	0	0	58,3	52,6	0,31	0,25	6,3
10.05.2021	0,077	0	2,928	0	0	2,881	0	0	24	0	0	0	58,3	51,9	0,31	0,25	11,1
11.05.2021	0,092	0	2,99	0	0	2,943	0	0	24	0	0	0	58,4	51	0,31	0,25	17,8
12.05.2021	0,109	0	3,128	0	0	3,078	0	0	24	0	0	0	58,9	50,4	0,32	0,25	19,7
13.05.2021	0,101	0	2,955	0	0	2,908	0	0	24	0	0	0	58,6	50,3	0,3	0,25	19,2
14.05.2021	0,098	0	3,42	0	0	3,366	0	0	24	0	0	0	58,3	51,3	0,3	0,25	9,9
15.05.2021	0,078	0	3,585	0	0	3,529	0	0	24	0	0	0	57,9	52,7	0,31	0,24	10,6
16.05.2021	0,071	0	3,872	0	0	3,813	0	0	24	0	0	0	57,5	53,1	0,31	0,24	10
17.05.2021	0,095	0	3,847	0	0	3,787	0	0	24	0	0	0	58,2	52,2	0,32	0,26	12,5
18.05.2021	0,102	0	3,726	0	0	3,668	0	0	24	0	0	0	58	51,4	0,31	0,24	14,5
19.05.2021	0,102	0	3,83	0	0	3,77	0	0	24	0	0	0	57,9	51,4	0,31	0,24	11,4
20.05.2021	0,096	0	3,688	0	0	3,631	0	0	24	0	0	0	57,8	51,5	0,31	0,24	10,4
Итого:	20,39	0	489,116	0	0	480,097	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,87																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	588,189	13586,813	0	0,06	13284,405	0	0,059	13536	400
20.05.2021	608,578	14075,93	0	0,06	13764,503	0	0,059	14256	400

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 7:28:32