

# #9814#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Адрес потребителя Князева 3, Калининград  
Номер абонента 5192  
Порядковый номер 8666  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 19081444  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	0,731	0,003	6,785	0	0,07	6,655	0	0,069	24	0	64,6	38,8	0,43	0,3	-
22.04.2022	0,754	0,011	6,881	0	0,02	6,75	0	0,02	24	0	64,7	38,1	0,44	0,3	-
23.04.2022	0,874	0,003	8,94	0	0	8,765	0	0	24	0	65,6	41,8	0,44	0,3	-
24.04.2022	0,872	0	8,745	0	0	8,574	0	0	24	0	65,5	41,2	0,44	0,3	-
25.04.2022	1,003	0	10,25	0	0,06	10,048	0	0,059	24	0	65,8	42,2	0,4	0,29	-
26.04.2022	0,716	0,011	8,111	0	0,27	7,954	0	0,267	24	0	65,1	45,1	0,3	0,25	-
27.04.2022	0,086	0,052	3,446	0	0	3,392	0	0	24	0	58	51,9	0,31	0,25	-
28.04.2022	0,091	0	3,427	0	0,04	3,373	0	0,04	24	0	58	52,1	0,31	0,25	-
29.04.2022	0,111	0,007	3,72	0	0	3,661	0	0	24	0	58,2	51	0,32	0,25	-
30.04.2022	0,075	0	3,303	0	0	3,252	0	0	24	0	58	52,5	0,32	0,25	-
01.05.2022	0,066	0	3,203	0	0	3,153	0	0	24	0	57,9	52,9	0,32	0,25	-
02.05.2022	0,066	0	3,277	0	0	3,226	0	0	24	0	57,8	52,9	0,31	0,25	-
03.05.2022	0,07	0	3,514	0	0	3,46	0	0	24	0	57,7	52,8	0,31	0,25	-
04.05.2022	0,1	0	3,683	0	0	3,625	0	0	24	0	58	51,4	0,31	0,25	-
05.05.2022	0,092	0	3,816	0	0	3,756	0	0	24	0	58,1	52,3	0,31	0,25	-
06.05.2022	0,087	0	3,466	0	0	3,411	0	0	24	0	58,4	52,3	0,32	0,25	-
07.05.2022	0,078	0	3,161	0	0	3,111	0	0	24	0	58,2	52,2	0,32	0,24	-
08.05.2022	0,068	0	3,132	0	0	3,083	0	0	24	0	58,1	52,8	0,32	0,24	-
09.05.2022	0,069	0	3,034	0	0	2,986	0	0	24	0	58,2	52,7	0,33	0,24	-
10.05.2022	0,071	0	2,987	0	0	2,94	0	0	24	0	58,3	52,5	0,33	0,24	-
11.05.2022	0,109	0	3,187	0	0	3,135	0	0	24	0	59,1	50,9	0,33	0,24	-
12.05.2022	0,089	0	3,289	0	0	3,238	0	0	24	0	58,4	51,9	0,34	0,24	-
13.05.2022	0,111	0	3,336	0	0,04	3,283	0	0,039	24	0	59	51,6	0,33	0,25	-
14.05.2022	0,091	0,009	3,172	0	0	3,122	0	0	24	0	58,5	51,6	0,33	0,25	-
15.05.2022	0,084	0	2,99	0	0	2,943	0	0	24	0	58,5	51,6	0,33	0,25	-
16.05.2022	0,112	0	3,45	0	0,14	3,397	0	0,138	24	0	57,8	52,1	0,31	0,24	-
17.05.2022	0,085	0,028	3,22	0	0	3,168	0	0	24	0	58,6	52,2	0,32	0,24	-
18.05.2022	0,086	0	3,181	0	0	3,131	0	0	24	0	58,3	51,7	0,32	0,24	-
19.05.2022	0,145	0	3,425	0	0,21	3,371	0	0,207	24	0	58,4	51,3	0,31	0,24	-
20.05.2022	0,098	0,045	2,987	0	0	2,939	0	0	24	0	58,9	50,9	0,33	0,25	-
Итого:	7,09	0	129,118	0	0,85	126,902	0	0,839	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,693														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	881,585	18371,66	0	1,86	17968,491	0	1,844	22296	400
20.05.2022	888,677	18500,778	0	2,71	18095,397	0	2,685	23016	400

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2022 7:35:05