

#9813#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Князева 3, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 8666
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 19081444
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,068	0	3,818	0	0	3,759	0	0	24	0	57,7	53,4	0,33	0,25	-
22.05.2022	0,07	0	3,392	0	0	3,34	0	0	24	0	58,1	53,1	0,33	0,25	-
23.05.2022	0,083	0	3,019	0	0	2,971	0	0	24	0	58,5	51,8	0,33	0,25	-
24.05.2022	0,086	0	3,125	0	0	3,076	0	0	24	0	58,5	51,9	0,33	0,25	-
25.05.2022	0,085	0	3,477	0	0	3,423	0	0	24	0	58,4	52,4	0,33	0,25	-
26.05.2022	0,089	0	4,008	0	0	3,946	0	0	24	0	57,8	52,5	0,33	0,25	-
27.05.2022	0,087	0	4,013	0	0,03	3,951	0	0,03	24	0	57,6	52,8	0,33	0,25	-
28.05.2022	0,071	0,007	4,071	0	0	4,009	0	0	24	0	57,6	53,4	0,33	0,25	-
29.05.2022	0,07	0	3,428	0	0	3,375	0	0	24	0	58	53,1	0,33	0,25	-
30.05.2022	0,083	0	3,772	0	0	3,713	0	0	24	0	57,9	52,6	0,33	0,25	-
31.05.2022	0,081	0	3,394	0	0	3,341	0	0	24	0	58	52,2	0,33	0,25	-
01.06.2022	0,086	0	5,07	0	0	4,993	0	0	24	0	57,4	53,3	0,33	0,25	-
02.06.2022	0,091	0	3,518	0	0	3,463	0	0	24	0	58,2	52	0,33	0,25	-
03.06.2022	0,097	0	2,993	0	0,02	2,945	0	0,02	24	0	58,5	50,9	0,33	0,25	-
04.06.2022	0,075	0,004	2,503	0	0	2,463	0	0	24	0	58,8	51,5	0,33	0,25	-
05.06.2022	0,068	0	2,447	0	0	2,408	0	0	24	0	58,8	52	0,32	0,25	-
06.06.2022	0,084	0	2,5	0	0	2,46	0	0	24	0	59	50,9	0,33	0,25	-
07.06.2022	0,091	0	2,424	0	0,02	2,384	0	0,02	24	0	59	50,3	0,33	0,25	-
08.06.2022	0,087	0,004	2,564	0	0	2,522	0	0	24	0	59,3	51,2	0,33	0,25	-
09.06.2022	0,106	0	2,685	0	0,01	2,641	0	0,01	24	0	59,6	50,2	0,32	0,25	-
10.06.2022	0,08	0,001	2,402	0	0	2,364	0	0	24	0	59	50,9	0,32	0,25	-
11.06.2022	0,07	0	2,229	0	0	2,193	0	0	24	0	58,9	51,3	0,32	0,25	-
12.06.2022	0,066	0	2,203	0	0	2,168	0	0	24	0	58,8	51,6	0,32	0,25	-
13.06.2022	0,068	0	2,25	0	0	2,214	0	0	24	0	58,8	51,5	0,32	0,25	-
14.06.2022	0,102	0	2,574	0	0,05	2,532	0	0,049	24	0	59,3	50,7	0,32	0,25	-
15.06.2022	0,098	0,011	2,604	0	0	2,562	0	0	24	0	59,1	50	0,32	0,25	-
16.06.2022	0,081	0	2,377	0	0	2,338	0	0	24	0	59,3	51,1	0,33	0,25	-
17.06.2022	0,083	0	2,335	0	0,01	2,297	0	0,01	24	0	59,2	50,8	0,33	0,25	-
18.06.2022	0,068	0,002	2,214	0	0	2,179	0	0	24	0	58,9	51,5	0,33	0,25	-
19.06.2022	0,066	0	2,178	0	0	2,143	0	0	24	0	58,8	51,5	0,33	0,25	-
20.06.2022	0,076	0	2,364	0	0	2,326	0	0	24	0	58,9	51,2	0,33	0,25	-
Итого:	2,516	0	91,951	0	0,14	90,499	0	0,139	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,601														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	888,677	18500,778	0	2,71	18095,397	0	2,685	23016	400
20.06.2022	891,191	18592,729	0	2,85	18185,894	0	2,823	23760	400

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 7:38:40