

#9812#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Князева 3, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 8666
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 19081444
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0	0,033	0	0	0,014	0	0	0	24	0	59,6	54,2	0,32	0,25	-
21.07.2022	0,064	0	1,586	0	0,168	1,561	0	0,1	0	1	58,7	52,3	0,39	0,24	-
22.07.2022	0	0,022	0	0	0,108	0	0	0	14	10	61,4	56,7	0,49	0,24	-
23.07.2022	0	0	0	0	0,144	0	0	0	0	24	61,1	57,5	0,49	0,24	-
24.07.2022	0	0	0	0	0,128	0	0	0	0	24	61,5	57,9	0,49	0,24	-
25.07.2022	0,064	0	1,237	0	0,231	1,217	0	0,121	0	24	58,8	51,4	0,41	0,24	-
26.07.2022	0,108	0,025	2,731	0	0,177	2,688	0	0,175	11	13	58,6	52,4	0,32	0,25	-
27.07.2022	0,128	0,038	2,441	0	0,29	2,402	0	0,272	24	0	58,6	51,7	0,32	0,25	-
28.07.2022	0,177	0,058	2,724	0	0,455	2,681	0	0,449	23	1	58,9	51,9	0,33	0,25	-
29.07.2022	0,175	0,097	2,783	0	0,462	2,738	0	0,456	24	0	58,6	52,1	0,27	0,24	-
30.07.2022	0,113	0,099	2,201	0	0,33	2,166	0	0,275	24	0	58,5	52,7	0,36	0,25	-
31.07.2022	0,129	0,061	2,263	0	0,369	2,228	0	0,334	20	4	58,5	52,6	0,33	0,25	-
01.08.2022	0	0,074	0	0	0,389	0	0	0	21	3	25,9	24,3	0,49	0,24	-
02.08.2022	0,076	0	1,356	0	0,377	1,334	0	0,173	0	24	59,1	52,2	0,39	0,24	-
03.08.2022	0,131	0,036	3,089	0	0,242	3,04	0	0,239	11	13	59,1	53,1	0,6	0,25	-
04.08.2022	0,109	0,053	2,719	0	0,163	2,676	0	0,161	24	0	58,8	52,2	0,4	0,25	-
05.08.2022	0,107	0,035	2,214	0	0,216	2,178	0	0,19	24	0	59,1	52	0,38	0,25	-
06.08.2022	0	0,041	0	0	0,166	0	0	0	21	3	26,4	24,4	0,49	0,24	-
07.08.2022	0	0	0	0	0,19	0	0	0	0	24	22,7	22	0,49	0,24	-
08.08.2022	0	0	0	0	0,137	0	0	0	0	24	21,8	21,2	0,49	0,24	-
09.08.2022	0	0	0	0	0,236	0	0	0	0	24	21,4	20,8	0,49	0,24	-
10.08.2022	0	0	0	0	0,203	0	0	0	0	24	21,1	20,4	0,49	0,24	-
11.08.2022	0	0	0	0	0,12	0	0	0	0	24	20,8	20,1	0,49	0,24	-
12.08.2022	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0	24	20,6	19,9	0,49	0,24	-
13.08.2022	0	0	0	0	0,112	0	0	0	0	24	20,8	20	0,49	0,24	-
14.08.2022	0	0	0	0	0,126	0	0	0	0	24	20,8	19,9	0,49	0,24	-
15.08.2022	0,031	0	1,449	0	0,202	1,425	0	0,043	0	24	59,9	56,5	0,45	0,24	-
16.08.2022	0,106	0,01	2,547	0	0,16	2,507	0	0,158	6	18	58,4	51,6	0,38	0,25	-
17.08.2022	0,098	0,034	8,517	0	0,508	8,408	0	0,505	24	0	52,2	52	0,26	0,16	-
18.08.2022	0,017	0,073	0,239	0	0,124	0,238	0	0,118	24	0	30,2	28,3	0,08	0	-
19.08.2022	0	0,016	0,003	0	0	0,003	0	0	22	2	22,1	21,7	0,02	0,01	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	20,9	0,1	0,02	-
Итого:	1,633	0	40,099	0	6,697	39,49	0	3,769	365	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,39														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 365

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	898,51	18656,715	0	29,353	18248,852	0	28,126	24371	509
20.08.2022	900,143	18696,814	0	36,036	18288,34	0	31,894	24736	888

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 15:36:46