

#7468#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 19.03.2021

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Адрес потребителя Заводская 5, Калининград (Прибрежный)  
Номер абонента 5192  
Порядковый номер 8909  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20109004  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,256	0	11,991	0	0	11,827	0	0	24	155	0	0	54,2	49,1	0,36	0,34	2,8
22.02.2021	0,256	0	11,795	0	0	11,632	0	0	24	155	0	0	54,5	49,3	0,36	0,34	4,5
23.02.2021	0,253	0	12,341	0	0	12,171	0	0	24	155	0	0	54,3	49,4	0,36	0,35	4,6
24.02.2021	0,202	0	12,415	0	0	12,281	0	0	24	155	0	0	48,1	44,2	0,36	0,35	4,6
25.02.2021	0,158	0	12,424	0	0	12,317	0	0	24	155	0	0	43,2	40,1	0,36	0,34	8,2
26.02.2021	0,199	0	12,521	0	0	12,395	0	0	24	155	0	0	46,6	42,7	0,37	0,35	10,7
27.02.2021	0,226	0	12,64	0	0	12,495	0	0	24	155	0	0	49,8	45,4	0,37	0,35	4,9
28.02.2021	0,249	0	12,749	0	0	12,581	0	0	24	155	0	0	53,3	48,6	0,37	0,35	3,2
01.03.2021	0,248	0	12,363	0	0	12,197	0	0	24	155	0	0	53,7	48,8	0,37	0,35	3
02.03.2021	0,238	0	12,353	0	0	12,2	0	0	24	155	0	0	51,6	46,9	0,36	0,35	2,5
03.03.2021	0,269	0	12,212	0	0	12,038	0	0	24	155	0	0	55,4	50,1	0,37	0,35	3,2
04.03.2021	0,261	0	12,098	0	0	11,926	0	0	24	155	0	0	55,3	50,1	0,37	0,35	1,3
05.03.2021	0,302	0	11,589	0	0	11,393	0	0	24	155	0	0	60,5	54,2	0,36	0,35	1,3
06.03.2021	0,268	0	11,442	0	0	11,265	0	0	24	155	0	0	57,7	52	0,36	0,34	-0,7
07.03.2021	0,242	0	11,455	0	0	11,299	0	0	24	155	0	0	54,2	49	0,36	0,34	1,4
08.03.2021	0,275	0	11,558	0	0	11,376	0	0	24	155	0	0	58,3	52,5	0,36	0,35	1,7
09.03.2021	0,303	0	10,925	0	0	10,73	0	0	24	155	0	0	62,3	55,6	0,36	0,34	0
10.03.2021	0,296	0	10,671	0	0	10,482	0	0	24	155	0	0	62	55,2	0,36	0,34	-1,7
11.03.2021	0,268	0	10,816	0	0	10,637	0	0	24	155	0	0	59,6	53,6	0,36	0,34	-0,7
12.03.2021	0,199	0	11,8	0	0	11,659	0	0	24	155	0	0	50,5	46,5	0,37	0,35	-0,8
13.03.2021	0,204	0	11,896	0	0	11,753	0	0	24	155	0	0	50,8	46,7	0,37	0,36	4,6
14.03.2021	0,198	0	11,497	0	0	11,366	0	0	24	155	0	0	49,4	45,3	0,37	0,35	4,9
15.03.2021	0,217	0	11,372	0	0	11,225	0	0	24	155	0	0	52,5	47,9	0,37	0,35	3,7
16.03.2021	0,231	0	11,007	0	0	10,852	0	0	24	155	0	0	55	49,9	0,37	0,35	3,2
17.03.2021	0,231	0	10,883	0	0	10,725	0	0	24	155	0	0	55,9	50,7	0,37	0,35	2,5
18.03.2021	0,223	0	10,585	0	0	10,437	0	0	24	155	0	0	54,9	49,8	0,36	0,34	1,6
19.03.2021	0,251	0	10,328	0	0	10,161	0	0	24	155	0	0	59,1	53,2	0,36	0,35	1
Итого:	6,523	0	315,726	0	0	311,42	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,558																

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	42,158	2573,685	0	0	2539,577	0	0	5571	7
19.03.2021	48,683	2889,409	0	0	2850,997	0	0	6219	7

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2021 9:13:56