

ул. Заборская (1/1рп/.), 5: 174.8909

#119914#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 5192
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20109004
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	0,156	0	4,425	0	0	4,35	0	0	23	1	60,8	52,3	0,38	0,36
22.02.2025	-	0,132	0	4,576	0	0	4,513	0	0	24	0	54,5	47,5	0,38	0,35
23.02.2025	-	0,13	0	4,571	0	0	4,509	0	0	24	0	53,8	46,9	0,38	0,36
24.02.2025	-	0,124	0	4,597	0	0	4,539	0	0	24	0	52,4	45,8	0,38	0,35
25.02.2025	-	0,114	0	4,667	0	0	4,613	0	0	24	0	49,7	43,8	0,38	0,35
26.02.2025	-	0,116	0	4,716	0	0	4,662	0	0	24	0	49,8	43,9	0,38	0,35
27.02.2025	-	0,111	0	4,82	0	0	4,767	0	0	24	0	48,5	43	0,38	0,35
28.02.2025	-	0,12	0	4,825	0	0	4,766	0	0	24	0	51,1	45	0,39	0,36
01.03.2025	-	0,127	0	4,734	0	0	4,672	0	0	24	0	52,9	46,4	0,38	0,36
02.03.2025	-	0,118	0	4,754	0	0	4,698	0	0	24	0	50,3	44,3	0,38	0,35
03.03.2025	-	0,109	0	4,839	0	0	4,788	0	0	24	0	47,6	42,2	0,38	0,35
04.03.2025	-	0,102	0	4,941	0	0	4,894	0	0	24	0	45,5	40,5	0,39	0,36
05.03.2025	-	0,093	0	5,005	0	0	4,962	0	0	24	0	43,4	38,9	0,39	0,36
06.03.2025	-	0,093	0	5,174	0	0	5,13	0	0	24	0	43,1	38,8	0,37	0,35
07.03.2025	-	0,092	0	5,216	0	0	5,172	0	0	24	0	43,1	38,8	0,39	0,36
08.03.2025	-	0,098	0	5,214	0	0	5,167	0	0	24	0	44,3	39,8	0,39	0,36
09.03.2025	-	0,094	0	5,21	0	0	5,164	0	0	24	0	43,6	39,2	0,39	0,36
10.03.2025	-	0,087	0	5,217	0	0	5,174	0	0	24	0	42,4	38,4	0,39	0,36
11.03.2025	-	0,091	0	5,234	0	0	5,19	0	0	24	0	42,9	38,7	0,39	0,36
12.03.2025	-	0,093	0	5,238	0	0	5,193	0	0	24	0	43,2	38,9	0,39	0,36
13.03.2025	-	0,107	0	5,198	0	0	5,147	0	0	24	0	45,8	40,8	0,39	0,36
14.03.2025	-	0,139	0	4,993	0	0	4,927	0	0	24	0	53,2	46,4	0,39	0,36
15.03.2025	-	0,139	0	5,041	0	0	4,972	0	0	24	0	54	47,3	0,38	0,36
16.03.2025	-	0,129	0	4,398	0	0	4,334	0	0	24	0	56	48,9	0,39	0,37
17.03.2025	-	0,146	0	5,022	0	0	4,95	0	0	21	3	55,7	48,7	0,39	0,36
18.03.2025	-	0,12	0	5,057	0	0	4,999	0	0	24	0	49,9	44,2	0,39	0,36
19.03.2025	-	0,121	0	5,074	0	0	5,017	0	0	24	0	49,2	43,5	0,39	0,36
20.03.2025	-	0,094	0	4,721	0	0	4,675	0	0	24	0	46	41,2	0,39	0,36
Итого:	-	3,195	0	137,477	0	0	135,944	0	0	668	4	49,02	43,36	0,39	0,36

Общее время работы системы 672 час.


Период нормальной работы системы 668 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	15,775	714,74	0	0	706,513	0	0	4526	4123
20.03.2025	18,972	852,218	0	0	842,458	0	0	5193	4128

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



for