

#296716#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Заводская 5, Калининград (Прибрежный)
Номер абонента 5192
Порядковый номер 8909
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20109004
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,163	0	7,983	0	0	7,895	0	0	24	0	48,3	43,4	0,38	0,34	-
22.03.2026	0,151	0	7,732	0	0	7,652	0	0	24	0	46,9	42,2	0,38	0,34	-
23.03.2026	0,144	0	7,672	0	0	7,596	0	0	24	0	46,3	41,7	0,38	0,34	-
24.03.2026	0,136	0	7,743	0	0	7,67	0	0	24	0	45	40,8	0,38	0,34	-
25.03.2026	0,125	0	7,634	0	0	7,567	0	0	24	0	43,6	39,7	0,38	0,34	-
26.03.2026	0,151	0	7,501	0	0	7,423	0	0	24	0	47,4	42,5	0,38	0,34	-
27.03.2026	0,165	0	7,325	0	0	7,241	0	0	24	0	49,6	44,2	0,38	0,34	-
28.03.2026	0,155	0	7,438	0	0	7,354	0	0	24	0	48,9	43,9	0,38	0,34	-
29.03.2026	0,13	0	7,431	0	0	7,36	0	0	24	0	45,3	41,1	0,38	0,34	-
30.03.2026	0,14	0	7,329	0	0	7,254	0	0	24	0	47	42,4	0,38	0,34	-
31.03.2026	0,146	0	7,256	0	0	7,181	0	0	24	0	47,3	42,5	0,38	0,34	-
01.04.2026	0,154	0	7,147	0	0	7,067	0	0	24	0	49	43,8	0,38	0,34	-
02.04.2026	0,152	0	6,688	0	0	6,613	0	0	24	0	49	43,5	0,37	0,34	-
03.04.2026	0,156	0	6,376	0	0	6,306	0	0	24	0	48,6	42,7	0,37	0,34	-
04.04.2026	0,133	0	6,221	0	0	6,161	0	0	24	0	46	40,8	0,36	0,33	-
05.04.2026	0,118	0	6,231	0	0	6,176	0	0	24	0	43,6	39	0,36	0,33	-
06.04.2026	0,125	0	6,237	0	0	6,18	0	0	24	0	44,6	39,8	0,36	0,33	-
07.04.2026	0,144	0	6,012	0	0	5,948	0	0	24	0	48	42,2	0,37	0,33	-
08.04.2026	0,149	0	5,957	0	0	5,89	0	0	24	0	49	43	0,36	0,33	-
09.04.2026	0,153	0	5,871	0	0	5,801	0	0	24	0	50,4	44,1	0,36	0,33	-
10.04.2026	0,133	0	5,871	0	0	5,81	0	0	24	0	47,1	41,7	0,36	0,33	-
11.04.2026	0,12	0	5,952	0	0	5,896	0	0	24	0	45,1	40,3	0,36	0,33	-
12.04.2026	0,117	0	5,916	0	0	5,861	0	0	24	0	44,9	40,1	0,36	0,33	-
13.04.2026	0,109	0	5,875	0	0	5,824	0	0	24	0	43,5	39	0,36	0,33	-
14.04.2026	0,105	0	5,864	0	0	5,813	0	0	24	0	43,1	38,8	0,36	0,33	-
15.04.2026	0,106	0	5,865	0	0	5,815	0	0	24	0	43	38,7	0,36	0,33	-
16.04.2026	0,117	0	5,933	0	0	5,878	0	0	24	0	44,9	40,1	0,36	0,33	-
17.04.2026	0,122	0	5,902	0	0	5,846	0	0	24	0	45,1	40,1	0,36	0,33	-
18.04.2026	0,109	0	5,888	0	0	5,837	0	0	24	0	43,5	39	0,36	0,33	-
19.04.2026	0,1	0	5,922	0	0	5,873	0	0	24	0	42,4	38,3	0,36	0,33	-
20.04.2026	0,11	0	5,911	0	0	5,859	0	0	24	0	43,7	39,1	0,36	0,33	-
Итого:	4,138	0	204,683	0	0	202,647	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,988														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	54,092	2118,348	0	0	2090,815	0	0	13950	4131
20.04.2026	58,23	2323,031	0	0	2293,465	0	0	14694	4131

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 13:54:05