

# #7465#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Адрес потребителя Заводская 5, Калининград (Прибрежный)  
Номер абонента 5192  
Порядковый номер 8909  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20109004  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	0,12	0	8,836	0	0	8,753	0	0	24	155	0	0	45	41,7	0,36	0,34	9,9
22.04.2021	0,11	0	8,154	0	0	8,08	0	0	24	155	0	0	44,2	41	0,34	0,32	8,6
23.04.2021	0,084	0	3,853	0	0	3,808	0	0	24	155	0	0	49,9	44,7	0,13	0,12	4,6
24.04.2021	0,215	0	10,637	0	0	10,505	0	0	24	155	0	0	51,7	46,8	0,34	0,33	4,6
25.04.2021	0,208	0	10,664	0	0	10,53	0	0	24	155	0	0	52	47,3	0,35	0,33	4
26.04.2021	0,198	0	10,988	0	0	10,855	0	0	24	155	0	0	51	46,6	0,35	0,34	3,7
27.04.2021	0,189	0	10,998	0	0	10,87	0	0	24	155	0	0	50,1	45,9	0,36	0,34	2,9
28.04.2021	0,182	0	10,123	0	0	10,003	0	0	24	155	0	0	50,3	46	0,35	0,33	4,1
29.04.2021	0,143	0	10,539	0	0	10,441	0	0	24	155	0	0	44,8	41,6	0,35	0,33	6,7
30.04.2021	0,004	0	0,42	0	0	0,417	0	0	24	155	0	0	40	38	0,18	0,17	9,3
Итого:	1,453	0	85,212	0	0	84,262	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,347																

Общее время работы системы, ч 240

Период нормальной работы системы, ч 240

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	53,692	3200,955	0	0	3159,119	0	0	6986	8
30.04.2021	55,147	3286,168	0	0	3243,381	0	0	7226	8

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.05.2021 14:08:43