

#81483#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Заводская 5, Калининград (Прибрежный)
5192

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20109004	02.05.2024	20.04.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	4,578	3,289	1.289	0.308

Подпись исполнителя _____



#81482#

Отчёт за период с 20.04.2024 по 02.05.2024.

Номер абонента 5192
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 20109004
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2024	3,6	0,152	0	10,316	0	0	10,206	0	0	24	0	48	44,4	0,38	0,36
22.04.2024	3,7	0,166	0	9,835	0	0	9,714	0	0	24	0	51,5	47,4	0,38	0,36
23.04.2024	3,1	0,148	0	9,081	0	0	8,975	0	0	24	0	50,2	46,2	0,37	0,35
24.04.2024	2,9	0,123	0	8,69	0	0	8,605	0	0	24	0	45,8	42,3	0,36	0,35
25.04.2024	4,9	0,119	0	8,723	0	0	8,642	0	0	24	0	45,1	41,8	0,37	0,35
26.04.2024	6,4	0,108	0	8,72	0	0	8,644	0	0	24	0	43,4	40,4	0,36	0,35
27.04.2024	7,8	0,103	0	9,03	0	0	8,954	0	0	24	0	42,7	40	0,37	0,35
28.04.2024	12,1	0,096	0	9,434	0	0	9,359	0	0	24	0	41,7	39,3	0,37	0,36
29.04.2024	14,6	0,098	0	9,598	0	0	9,52	0	0	24	0	42,3	39,9	0,38	0,36
30.04.2024	16,9	0,089	0	9,736	0	0	9,66	0	0	24	0	41,6	39,4	0,38	0,36
01.05.2024	16,1	0,085	0	9,957	0	0	9,879	0	0	24	0	41,3	39,2	0,38	0,36
02.05.2024	-	0	0	0,09	0	0	0,09	0	0	24	0	37,2	36,4	0,04	0,04
Итого:	7,6	1,287	0	103,21	0	0	102,248	0	0	288	0	44,23	41,39	0,34	0,33

Общее время работы системы 288 час.
Период нормальной работы системы 288 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	3,289	226,365	0	0	224,23	0	0	752	553
02.05.2024	4,578	329,576	0	0	326,479	0	0	1040	553

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

