

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/09/23г.-21/10/23г.

Абонент: Заводская 5 Молодежный центр  
Адрес: Заводская 5  
Договор N: 000000000  
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

Серийный номер 20109004, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хВ47С

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.23 23	20.19	18.69	1.51	1.61	1.52	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.09.23 23	20.26	18.74	1.52	1.62	1.53	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.09.23 23	20.39	18.80	1.58	1.61	1.52	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.09.23 23	20.29	18.76	1.53	1.59	1.49	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.09.23 23	19.97	18.53	1.44	1.57	1.48	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.09.23 23	19.77	18.36	1.42	1.57	1.47	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.09.23 23	19.80	18.34	1.46	1.58	1.48	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.09.23 23	19.89	18.40	1.49	1.59	1.50	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.09.23 23	20.03	18.50	1.53	1.60	1.51	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.09.23 23	20.13	18.55	1.58	1.61	1.51	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.10.23 23	19.98	18.52	1.46 <	1.60	1.51	0.000 !	0.000 !	0.000	22	2	*
02.10.23 23	19.78	18.35	1.42	1.60	1.50	0.000	0.000	0.000	24	0	
03.10.23 23	19.72	18.27	1.45	1.61	1.52	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.10.23 23	19.77	18.27	1.50	1.61	1.52	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.10.23 23	19.54	18.12	1.42	1.60	1.51	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.10.23 23	19.27	17.87	1.41	1.59	1.50	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.10.23 23	19.00	17.60	1.40	1.60	1.50	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.10.23 23	18.58	17.22	1.36	1.58	1.49	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.10.23 23	18.08	16.80	1.28	1.56	1.47	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.10.23 23	17.76	16.48	1.28	1.55	1.46	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.10.23 23	17.60	16.30	1.30	1.56	1.47	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.10.23 23	38.46	36.42	2.04 <	2.77	2.62	7.041	6.994	0.014 <	24	0	*
13.10.23 23	39.72	37.65	2.07 <	3.76	3.56	11.885	11.801	0.024	24	0	*
14.10.23 23	40.07	37.97	2.10 <	3.72	3.54	10.854	10.775	0.023	24	0	*
15.10.23 23	40.34	38.23	2.11	3.72	3.54	10.519	10.441	0.022	24	0	
16.10.23 23	40.74	38.51	2.23	3.70	3.52	10.063	9.987	0.022	24	0	
17.10.23 23	42.39	39.85	2.54 <	3.77	3.61	9.406	9.329	0.024	24	0	*
18.10.23 23	40.34	37.95	2.39	3.76	3.62	9.019	8.952	0.021	24	0	
19.10.23 23	37.41	35.34	2.07 <	3.89	3.74	8.762	8.706	0.018	24	0	*
20.10.23 23	49.25	45.27	3.98	4.01	3.87	8.180	8.088	0.032	24	0	
21.10.23 23	45.28	42.06	3.22	3.89	3.75	8.340	8.261	0.027	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>41.27</b>	<b>38.84</b>	<b>2.44</b>	<b>2.27</b>	<b>2.16</b>	<b>94.069</b>	<b>93.333</b>	<b>0.228</b>	<b>742</b>	<b>2</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.09.23 23	598.193	591.196	2.780	6369	3
21.10.23 23	692.261	684.529	3.007	7111	5
<b>Итого</b>	<b>94.068</b>	<b>93.333</b>	<b>0.228</b>	<b>742</b>	<b>2</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

