

#107632#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/12/24г.-23/12/24г.

Абонент: __ Молодежный центр, МАУ

Адрес: заводская, 5

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 6.00 м3/ч G под min = 0.02 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20109004, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хВ47С

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.12.24	7,07	7,02	0,04	< 0,4	< 0,28	< ---	!	---	0	24	*
02.12.24	7,63	7,48	0,15	< 0,4	< 0,28	< ---	!	---	0	24	*
03.12.24	8,38	> 8,17	> 0,21	< 0,4	< 0,28	< ---	!	---	0	24	*
04.12.24	9,75	9,24	0,5	< 0,4	< 0,28	< ---	!	---	0	24	*
05.12.24	10,49	9,94	0,56	< 0,4	< 0,28	< ---	!	---	0	24	*
06.12.24	10,42	9,94	0,48	< 0,4	< 0,28	< ---	!	---	0	24	*
07.12.24	10,59	10,12	0,46	< 0,4	< 0,28	< ---	!	---	0	24	*
08.12.24	10,61	10,23	0,39	< 0,4	< 0,28	< ---	!	---	0	24	*
09.12.24	53,63	47,23	6,4	< 0,4	< 0,21	< 2,318	!	2,287	!	0,062	!
10.12.24	56,32	49,73	6,6	0,38	0,35	8,159	!	8,039	!	0,225	!
11.12.24	53,06	47,05	6,02	0,38	0,36	6,769		6,681		0,171	
12.12.24	52,62	46,88	5,73	0,39	0,35	6,189		6,109		0,149	
13.12.24	58,18	51,22	6,96	0,39	0,36	5,357		5,273		0,155	
14.12.24	58,58	51,93	6,64	0,39	0,36	5,079		4,998		0,141	
15.12.24	51,43	46,42	5,01	0,39	0,36	5,067		5,005		0,107	
16.12.24	43,63	39,72	3,91	0,37	0,36	4,903		4,86		0,081	
17.12.24	44,87	40,75	4,12	0,38	0,35	5,075		5,028		0,088	
18.12.24	45,14	39,89	5,26	0,39	0,36	5,254		5,205		0,116	
19.12.24	42,52	37,38	5,13	0,38	0,36	5,43		5,385		0,117	
20.12.24	47,4	40,83	6,58	0,39	0,36	5,258		5,203		0,145	
21.12.24	50,76	43,36	7,4	0,39	0,36	5,163		5,102		0,16	
22.12.24	49,66	42,66	7	0,38	0,36	5,165		5,106		0,151	
23.12.24	50,3	43,21	7,09	0,39	0,35	5,19		5,129		0,154	
Итого/Средне	50,71	44,71	6	0,39	0,32	80,377		79,41		2,021	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
30.11.24	329,58	326,48	4,578	2774	3907
23.12.24	409,96	405,89	6,599	3114	4119
Итого	80,377	79,41	2,021	340	212

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

