

#26072#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Панина 9, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 3118
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1246130
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,927	137,739	138,734	134,9	136,88	24	24	0	0	67,8	53,6	9	5,1	4
25.04.2021	2,134	142,452	143,341	139,508	141,485	24	24	0	0	67,9	52,7	9	5,1	3,7
26.04.2021	2,114	148,048	148,881	144,993	146,907	24	24	0	0	67,9	53,4	9	5,1	2,9
27.04.2021	1,97	133,598	134,48	130,851	132,738	24	24	0	0	67,8	52,8	9	5,1	4,1
28.04.2021	1,81	125,139	126,174	122,559	124,515	24	24	0	0	67,9	53,2	9	5,1	6,7
29.04.2021	1,661	107,171	108,24	104,969	106,877	24	24	0	0	67,7	52	9	5,1	9,3
30.04.2021	1,11	79,42	80,291	77,849	79,27	24	24	0	0	66,3	52,2	9	5,1	7
01.05.2021	0,801	77,852	78,826	76,285	77,655	24	24	0	0	67	56,6	9	5,1	7,3
02.05.2021	0,786	77,302	78,308	75,752	77,145	24	24	0	0	66,8	56,5	9	5,1	6,2
03.05.2021	0,844	76,375	77,362	74,854	76,258	24	24	0	0	66,6	55,4	9	5,1	5,8
04.05.2021	0,666	60,582	61,164	59,38	60,29	24	24	0	0	66,4	55,3	9	5,1	9,6
05.05.2021	0,808	80,023	80,509	78,425	79,315	24	24	0	0	66,7	56,5	9	5,1	10,4
06.05.2021	0,856	79,188	79,665	77,598	78,506	24	24	0	0	66,9	56	9	5,1	6,9
07.05.2021	0,787	75,872	76,445	74,356	75,323	24	24	0	0	66,7	56,2	9	5,1	6,9
08.05.2021	0,859	73,492	74,019	72,022	72,981	24	24	0	0	66,7	54,9	9	5,1	6,3
09.05.2021	0,752	74,73	75,297	73,241	74,184	24	24	0	0	66,6	56,5	9	5,1	11,1
10.05.2021	0,831	82,076	82,532	80,435	81,308	24	24	0	0	66,8	56,5	9	5,1	17,8
11.05.2021	0,806	82,616	82,98	80,962	81,732	24	24	0	0	66,8	56,9	9	5,1	19,7
12.05.2021	0,71	83,036	83,438	81,373	82,132	24	24	0	0	66,8	58,2	9	5,1	19,2
13.05.2021	0,698	81,844	82,243	80,207	80,958	24	24	0	0	66,8	58,1	9	5,1	9,9
14.05.2021	0,725	80,688	81,078	79,062	79,816	24	24	0	0	67	58	9	5,1	10,6
15.05.2021	0,73	80,144	80,567	78,534	79,326	24	24	0	0	66,9	57,7	9	5,1	10
16.05.2021	0,799	79,605	80,072	78,027	78,895	24	24	0	0	66,4	56,3	9	5,1	12,5
17.05.2021	0,712	79,866	80,341	78,261	79,095	24	24	0	0	66,9	57,9	9	5,1	14,5
18.05.2021	0,73	79,57	80,009	77,938	78,748	24	24	0	0	67,6	58,3	9	5,1	11,4
19.05.2021	0,721	79,498	79,891	77,898	78,654	24	24	0	0	67	57,8	9	5,1	10,4
20.05.2021	0,777	79,538	79,891	77,932	78,678	24	24	0	0	67,1	57,2	9	5,1	-
21.05.2021	0,701	79,454	79,893	77,851	78,643	24	24	0	0	67,1	58,1	9	5,1	14
22.05.2021	0,727	79,416	79,876	77,826	78,652	24	24	0	0	66,8	57,5	9	5,1	-
23.05.2021	0,768	79,337	79,757	77,744	78,55	24	24	0	0	66,9	57,1	9	5,1	-
Итого:	30,32	2675,671	2694,304	2621,592	2655,516	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,32													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	195,435	9793,116	9794,462	9548,92	9657,351	2096,03	0
23.05.2021	225,755	12468,789	12488,766	12170,512	12312,866	2816,03	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 12:50:56