

#26075#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Панина 9, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 3118
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1246130
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,626	78,754	80,51	77,162	79,213	24	24	0	0	67,1	59,1	9	5,1	-
25.08.2021	0,621	78,598	80,322	77,01	79,027	24	24	0	0	67,1	59,1	9	5,1	-
26.08.2021	0,618	78,594	80,309	77,016	79,02	24	24	0	0	66,9	58,9	9	5,1	-
27.08.2021	0,657	78,922	80,676	77,332	79,396	24	24	0	0	67	58,6	9	5,1	-
28.08.2021	0,658	79,008	80,781	77,42	79,504	24	24	0	0	66,9	58,5	9	5,1	-
29.08.2021	0,644	78,775	80,564	77,203	79,293	24	24	0	0	66,7	58,4	9	5,1	-
30.08.2021	0,646	78,777	80,525	77,189	79,242	24	24	0	0	67	58,7	9	5,1	-
31.08.2021	0,639	78,434	80,133	76,857	78,857	24	24	0	0	66,9	58,7	9	5,1	-
01.09.2021	0,692	78,482	80,238	76,9	78,984	24	24	0	0	67,1	58,2	9	5,1	-
02.09.2021	0,639	78,52	80,24	76,939	78,963	24	24	0	0	66,9	58,7	9	5,1	-
03.09.2021	0,618	78,781	80,572	77,188	79,266	24	24	0	0	67,2	59,3	9	5,1	-
04.09.2021	0,702	79,004	80,85	77,4	79,58	24	24	0	0	67,2	58,3	9	5,1	-
05.09.2021	0,683	78,799	80,668	77,215	79,406	24	24	0	0	66,9	58,2	9	5,1	-
06.09.2021	0,67	78,85	80,668	77,275	79,406	24	24	0	0	66,7	58,1	9	5,1	-
07.09.2021	0,652	78,967	80,785	77,363	79,49	24	24	0	0	67,3	58,9	9	5,1	-
08.09.2021	0,612	79,084	80,859	77,498	79,559	24	24	0	0	66,9	59,1	9	5,1	-
09.09.2021	0,653	78,789	80,471	77,209	79,201	24	24	0	0	66,8	58,4	9	5,1	-
10.09.2021	0,599	76,357	77,693	74,832	76,453	24	24	0	0	66,7	58,8	9	5,1	-
11.09.2021	0,628	77,561	78,164	75,988	76,904	24	24	0	0	67,2	59	9	5,1	-
12.09.2021	0,73	77,965	78,498	76,4	77,301	24	24	0	0	66,9	57,4	9	5,1	-
13.09.2021	0,607	77,5	78,105	75,943	76,85	24	24	0	0	66,9	59	9	5,1	-
14.09.2021	0,613	77,242	77,877	75,676	76,617	24	24	0	0	67,2	59,2	9	5,1	-
15.09.2021	0,625	77,568	78,152	76,002	76,898	24	24	0	0	67,1	58,9	9	5,1	-
16.09.2021	0,649	77,254	77,717	75,701	76,492	24	24	0	0	66,9	58,4	9	5,1	-
17.09.2021	0,619	76,916	77,387	75,381	76,16	24	24	0	0	66,7	58,6	9	5,1	-
18.09.2021	0,648	76,871	77,371	75,299	76,127	24	24	0	0	67,6	59	9	5,1	-
19.09.2021	0,714	76,809	77,357	75,293	76,197	24	24	0	0	66,2	56,8	9	5,1	-
20.09.2021	0,692	93,771	94,322	91,879	92,779	24	24	0	0	67	59,6	9	5,1	-
21.09.2021	0,706	120,059	120,535	117,568	118,398	24	24	0	0	68,1	62,2	9	5,1	-
22.09.2021	0,701	110,496	110,912	108,219	108,99	24	24	0	0	67,8	61,4	9	5,1	-
23.09.2021	0,68	76,695	77,314	75,148	76,105	24	24	0	0	67,1	58,1	9	5,1	-
Итого:	20,241	2512,202	2550,575	2461,505	2509,678	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,241													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2021	278,538	19322,855	19422,678	18886,92	19134,928	5024,03	0
23.09.2021	298,776	21835,057	21973,256	21348,428	21644,609	5768,02	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2021 7:28:43