

#95460#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Панина 9, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 3118
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1246130
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,439	39,656	55,375	38,828	54,562	24	24	0	0	68,1	56,9	9	5,1	-
25.08.2024	0,373	29,984	42,453	29,375	41,859	24	24	0	0	67,3	54,7	9	5,1	-
26.08.2024	0,377	25,109	29,266	24,609	28,875	24	24	0	0	66,7	51,5	9	5,1	-
27.08.2024	0,471	27,641	27,922	27,109	27,625	24	24	0	0	65,9	48,6	9	5,1	-
28.08.2024	0,484	32,891	32,906	32,219	32,484	24	24	0	0	67,2	52,2	9	5,1	-
29.08.2024	0,463	30,984	31,078	30,359	30,672	24	24	0	0	67,2	52,1	9	5,1	-
30.08.2024	0,479	32,656	32,766	31,969	32,344	24	24	0	0	68,2	53,4	9	5,1	-
31.08.2024	0,477	32,578	32,688	31,891	32,25	24	24	0	0	68,3	53,4	9	5,1	-
01.09.2024	0,483	29,391	29,484	28,781	29,125	24	24	0	0	68,3	51,6	9	5,1	-
02.09.2024	0,477	30,734	30,844	30,094	30,438	24	24	0	0	68,6	52,8	9	5,1	-
03.09.2024	0,491	37,078	37,812	36,281	37,266	24	24	0	0	68,9	55,4	9	5,1	-
04.09.2024	0,489	38,469	39,141	37,672	38,578	24	24	0	0	68,2	55,3	9	5,1	-
05.09.2024	0,455	38,688	38,859	37,875	38,266	24	24	0	0	69,4	57,4	9	5,1	-
06.09.2024	0,464	38,062	38,281	37,25	37,734	24	24	0	0	68,5	56,1	9	5,1	-
07.09.2024	0,475	38,938	39,219	38,125	38,641	24	24	0	0	67,8	55,4	9	5,1	-
08.09.2024	0,497	39,312	39,562	38,5	39	24	24	0	0	68,9	56	9	5,1	-
09.09.2024	0,485	39,453	39,719	38,609	39,125	24	24	0	0	68,7	56,2	9	5,1	-
10.09.2024	0,513	39,359	39,578	38,562	39,047	24	24	0	0	67,3	54	9	5,1	-
11.09.2024	0,533	41,078	41,484	40,203	40,875	24	24	0	0	68,7	55,5	9	5,1	-
12.09.2024	0,508	40,625	41,125	39,797	40,562	24	24	0	0	67,9	55,2	9	5,1	-
13.09.2024	0,532	39,203	39,672	38,406	39,141	24	24	0	0	67,2	53,4	9	5,1	-
14.09.2024	0,508	39,156	39,609	38,359	39,062	24	24	0	0	67,4	54,2	9	5,1	-
15.09.2024	0,563	39,391	39,797	38,594	39,266	24	24	0	0	67,4	52,9	9	5,1	-
16.09.2024	0,557	38,844	39,219	38,047	38,719	24	24	0	0	67,8	53,2	9	5,1	-
17.09.2024	0,55	37,953	38,312	37,109	37,75	24	24	0	0	70	55,3	9	5,1	-
18.09.2024	0,528	38,156	38,531	37,344	37,984	24	24	0	0	69,6	55,6	9	5,1	-
19.09.2024	0,588	38,953	39,312	38,109	38,766	24	24	0	0	69,9	54,6	9	5,1	-
20.09.2024	0,527	39,109	39,5	38,25	38,922	24	24	0	0	69,4	55,8	9	5,1	-
21.09.2024	0,534	39,141	39,547	38,312	38,984	24	24	0	0	69,5	55,6	9	5,1	-
22.09.2024	0,562	39,297	39,672	38,438	39,109	24	24	0	0	69,5	55	9	5,1	-
23.09.2024	0,537	38,547	38,938	37,734	38,391	24	24	0	0	69,3	55,1	9	5,1	-
Итого:	15,419	1130,436	1171,671	1106,81	1155,422	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,419													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	1909,874	158617,844	159224,359	155013,828	156636,453	31311,87	0,01
23.09.2024	1925,294	159748,281	160396,031	156120,641	157791,875	32055,87	0,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 15:38:11