

# #26083#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Панина 9, Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 3118  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1246130  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,763	164,406	165,016	161,039	162,023	24	24	0	0	67,6	63	9	5,1	-
25.09.2022	0,798	165,625	166,273	162,188	163,234	24	24	0	0	68,1	63,2	9	5,1	-
26.09.2022	0,769	168,039	168,672	164,586	165,586	24	24	0	0	67,8	63,2	9	5,1	-
27.09.2022	0,764	169,102	169,758	165,594	166,633	24	24	0	0	68	63,5	9	5,1	-
28.09.2022	0,785	162,32	162,93	158,969	159,969	24	24	0	0	67,9	63	9	5,1	-
29.09.2022	0,781	162,461	163,039	159,109	160,062	24	24	0	0	68	63,2	9	5,1	-
30.09.2022	0,742	161,688	162,266	158,344	159,289	24	24	0	0	68	63,4	9	5,1	-
01.10.2022	0,77	162,102	162,625	158,727	159,633	24	24	0	0	68,1	63,4	9	5,1	-
02.10.2022	0,801	162,727	163,266	159,352	160,289	24	24	0	0	68,2	63,2	9	5,1	-
03.10.2022	0,777	177,375	178,039	173,688	174,734	24	24	0	0	68,1	63,7	9	5,1	-
04.10.2022	0,733	190,57	191,117	186,641	187,539	24	24	0	0	67,9	64	9	5,1	-
Итого:	8,483	1846,415	1853,001	1808,237	1818,991	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,483													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	848,333	80164,242	80694,742	78355,148	79333,312	14525,69	0
04.10.2022	856,815	82010,656	82547,742	80163,383	81152,305	14789,69	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:32:47