

#116529#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,329	0,105	133,81	130,75	130,42	128,64	1,78	24	0	0	75,6	58,6	17	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,367	0,118	145,15	141,9	141,47	139,54	1,93	24	0	0	75,8	60	15,88	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,382	0,132	145,62	142,14	141,98	139,78	2,2	24	0	0	75,6	59,8	15,8	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,371	0,128	149,68	146,24	145,89	143,77	2,12	24	0	0	75,8	60,5	15,33	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,383	0,149	157,17	153,36	153,17	150,73	2,44	24	0	0	75,6	61,1	14,54	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,45	0,179	157,24	152,87	153,31	150,31	3	24	0	0	75,1	60,3	14,76	0,6	0,4	-
30.01.2025	2,403	0,19	159,23	154,74	155,2	152,06	3,14	24	0	0	75,5	61,4	14,19	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,357	0,192	151,21	146,76	147,38	144,25	3,13	24	0	0	75,7	61	14,67	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,372	0,173	140,83	136,6	137,26	134,36	2,9	24	0	0	75,5	59,5	15,99	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,307	0,153	130,35	126,44	127,08	124,45	2,63	24	0	0	75,5	58,6	16,91	0,6	0,4	-
03.02.2025	2,265	0,145	125,67	121,9	122,49	119,98	2,51	24	0	0	75,6	58,3	17,26	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,359	0,157	132,97	128,92	129,6	126,88	2,72	24	0	0	75,6	58,6	16,92	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,346	0,145	129,79	126,01	126,51	124,05	2,46	24	0	0	75,5	58,2	17,37	0,6	0,4	-
06.02.2025	1,578	0,087	85,79	83,42	83,68	82,15	1,53	24	0	1	74,5	56,7	17,77	0,6	0,4	-
07.02.2025	2,256	0,165	132,83	128,82	129,49	126,72	2,77	24	0	1	75,7	59,6	16,08	0,6	0,4	-
08.02.2025	2,602	0,198	142,44	137,78	138,58	135,38	3,2	24	0	0	78,9	61,6	17,31	0,6	0,4	-
09.02.2025	2,672	0,191	141,13	136,51	137,13	134,04	3,09	24	0	0	80,7	62,6	18,04	0,6	0,4	-
10.02.2025	2,715	0,169	138,28	134,05	134,18	131,56	2,62	24	0	0	82,5	63,6	18,93	0,6	0,4	-
11.02.2025	2,647	0,157	131,46	127,4	127,62	125,1	2,52	24	0	0	82,1	62,6	19,46	0,6	0,4	-
12.02.2025	2,695	0,166	132,12	127,88	128,25	125,61	2,64	24	0	0	81,9	62,3	19,67	0,6	0,4	-
13.02.2025	2,648	0,167	136,39	132,16	132,45	129,78	2,67	24	0	0	81,2	62,5	18,69	0,6	0,4	-
14.02.2025	2,673	0,168	142,54	138,26	138,54	135,82	2,72	24	0	0	80,3	62,2	18,02	0,6	0,4	-
15.02.2025	2,662	0,165	144,64	140,43	140,56	137,89	2,67	24	0	0	80,6	62,9	17,69	0,6	0,4	-
16.02.2025	2,66	0,166	140,93	136,78	136,88	134,26	2,62	24	0	0	81,5	63,3	18,17	0,6	0,4	-
17.02.2025	2,65	0,176	143,75	139,41	139,7	136,89	2,81	24	0	0	80,3	62,7	17,64	0,6	0,4	-
18.02.2025	2,6	0,155	145	141,03	141,03	138,55	2,48	24	0	0	79,1	61,7	17,32	0,6	0,4	-
19.02.2025	2,529	0,135	143,99	140,35	140,07	137,89	2,18	24	0	0	78,9	61,9	17,05	0,6	0,4	-
20.02.2025	2,582	0,122	134,71	131,23	130,82	128,85	1,97	24	0	0	81,4	62,7	18,75	0,6	0,4	-
21.02.2025	2,582	0,129	141,52	137,9	137,55	135,45	2,1	24	0	0	80	62,2	17,77	0,6	0,4	-
22.02.2025	2,428	0,128	142,1	138,62	138,43	136,31	2,12	24	0	0	76,7	60,1	16,58	0,6	0,4	-
23.02.2025	2,343	0,115	133,92	130,66	130,51	128,57	1,94	24	0	0	75,7	58,6	17,05	0,6	0,4	-
Итого:	76,213	0	4312,26	4191,32	4197,23	4119,62	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,213															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	674,564	61225,27	59890,65	59770,92	58803,07
23.02.2025	750,777	65537,53	64081,97	63968,15	62922,69

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.02.2025 7:33:21