

#8429#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Зои Космодемьянской 29, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	8676
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00209559
Номер системы	1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,543	0,035	223,6	221,61	218,54	217,92	0,62	24	0	0	71,1	59,7	11,43	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,541	0,037	235,83	233,81	230,54	229,92	0,62	24	0	0	70,9	60,1	10,82	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,614	0,044	213,5	211,34	208,73	207,98	0,75	24	0	0	70,9	58,6	12,28	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,761	0,043	217,69	215,45	212,54	211,85	0,69	24	0	0	72,9	60,1	12,76	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,747	0,036	212,88	210,78	207,87	207,29	0,58	24	0	0	72,9	59,9	13	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,791	0,046	209,29	207,03	204,34	203,61	0,73	24	0	0	73,1	59,7	13,41	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,708	0,044	208,86	206,54	203,75	202,98	0,77	23	1	1	74,2	61,2	13,03	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,968	0,072	226,55	223,65	220,74	219,57	1,17	24	0	0	76,1	63	13,06	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	3,033	0,075	214,59	211,63	208,98	207,78	1,2	24	0	0	77	62,9	14,1	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	3,104	0,066	218,9	216	213,02	211,98	1,04	24	0	0	78,2	64	14,21	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	2,93	0,062	220,73	218,04	215,16	214,17	0,99	24	0	0	75,6	62,3	13,29	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	3,039	0,061	214,37	211,64	208,77	207,8	0,97	24	0	0	76,8	62,6	14,23	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	3,331	0,071	235,32	232,21	228,74	227,63	1,11	24	0	0	80	65,8	14,2	0,6	0,4	0
09.03.2021	3,222	0,062	235,96	233,13	229,41	228,51	0,9	24	0	0	79,7	65,9	13,74	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	3,236	0,066	228,82	225,94	222,51	221,54	0,97	24	0	0	79,5	65,3	14,2	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,975	0,057	222,06	219,45	216,25	215,41	0,84	24	0	0	77	63,5	13,46	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,718	0,05	211,38	208,99	206,36	205,5	0,86	24	0	0	73	60,1	12,89	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,684	0,052	216,02	213,61	211,06	210,09	0,97	24	0	0	71,9	59,5	12,39	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,625	0,044	200,2	197,95	195,6	194,81	0,79	24	0	0	71,7	58,6	13,14	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,671	0,049	208,47	206,17	203,57	202,77	0,8	24	0	0	72,6	59,8	12,86	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,653	0,048	200,5	198,21	195,83	195,03	0,8	24	0	0	72,3	59	13,27	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,668	0,034	203,6	201,5	198,71	198,12	0,59	24	0	0	73,6	60,4	13,21	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,819	0,034	205,33	203,17	200,21	199,63	0,58	24	0	0	75,1	61,3	13,87	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,133	0,034	213,52	211,11	207,69	207,16	0,53	24	0	0	78,9	64	14,88	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	3,097	0,047	226,87	224,32	220,87	220,13	0,74	24	0	0	77,6	63,8	13,75	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	3,012	0,047	227,74	225,24	221,7	220,99	0,71	24	0	0	77,6	64,3	13,33	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,807	0,027	233,59	231,55	227,83	227,41	0,42	24	0	0	74,6	62,4	12,16	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	2,737	0,045	231,93	229,68	226,46	225,73	0,73	24	0	0	72,7	60,9	11,86	0,6	0,4	-
Итого:	80,167	0	6118,1	6049,75	5965,78	5943,31	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,167															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1028,038	78934,94	78181,52	77067,01	76818,32
23.03.2021	1108,205	85053,04	84231,27	83032,79	82761,63

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27.03.2021 14:05:36
---