

#8416#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	2,155	0	153,87	153,32	150,55	150,55	0	24	0	0	72,2	57,9	14,29	0,6	0,4	4,7
25.02.2022	2,068	0	145,66	145,17	142,56	142,56	0	24	0	0	71,8	57,3	14,47	0,6	0,4	4,4
26.02.2022	2,364	0	151,78	151,06	148,22	148,22	0	24	0	0	75,3	59,4	15,91	0,6	0,4	2,9
27.02.2022	2,465	0	170,95	170,2	166,74	166,74	0	24	0	0	77,1	62,3	14,75	0,6	0,4	0,6
28.02.2022	2,481	0	168,95	168,15	164,75	164,75	0	24	0	0	77,5	62,5	15	0,6	0,4	0,5
01.03.2022	2,421	0	162,16	161,4	158,17	158,17	0	24	0	0	77,2	61,9	15,27	0,6	0,4	-1,2
02.03.2022	2,391	0	172,46	171,74	168,31	168,31	0	24	0	0	76,4	62,3	14,16	0,6	0,4	-0,1
03.03.2022	2,354	0	167,52	166,84	163,66	163,66	0	24	0	0	74,7	60,3	14,35	0,6	0,4	2,7
04.03.2022	2,414	0	162,68	161,96	158,72	158,72	0	24	0	0	76,8	61,6	15,18	0,6	0,4	2,1
05.03.2022	2,514	0	159,39	158,62	155,4	155,4	0	24	0	0	78,2	62,1	16,12	0,6	0,4	-2,2
06.03.2022	2,556	0	175,02	174,26	170,67	170,67	0	24	0	0	78	63	14,93	0,6	0,4	-1,1
07.03.2022	2,516	0	181,85	181,16	177,46	177,46	0	24	0	0	76,6	62,5	14,14	0,6	0,4	1,7
08.03.2022	2,39	0	178,5	177,74	174,29	174,29	0	24	0	0	75,2	61,5	13,67	0,6	0,4	2,8
09.03.2022	2,448	0	164,06	163,16	160,01	160,01	0	24	0	0	76,7	61,4	15,27	0,6	0,4	1,3
10.03.2022	2,579	0	163,57	162,56	159,37	159,37	0	24	0	0	78,4	62,3	16,12	0,6	0,4	-2,5
11.03.2022	2,493	0	166,38	165,48	162,18	162,18	0	24	0	0	77,7	62,4	15,33	0,6	0,4	-1,2
12.03.2022	2,401	0	160,16	159,5	156,39	156,39	0	24	0	0	75,9	60,6	15,32	0,6	0,4	-0,6
13.03.2022	2,364	0	165,62	164,93	161,8	161,8	0	24	0	0	74,5	59,9	14,57	0,6	0,4	0
14.03.2022	2,282	0	163,51	162,91	159,85	159,85	0	24	0	0	73,6	59,4	14,23	0,6	0,4	1,5
15.03.2022	2,204	0	160,86	160,4	157,38	157,38	0	24	0	0	72,9	58,9	13,96	0,6	0,4	1,8
16.03.2022	2,256	0	165,69	165,21	162,13	162,13	0	24	0	0	72,8	58,9	13,88	0,6	0,4	2,3
17.03.2022	2,224	0	162,38	161,9	158,88	158,88	0	24	0	0	72,7	58,7	13,96	0,6	0,4	3,3
18.03.2022	2,255	0	173,44	173,01	169,72	169,72	0	24	0	0	72,7	59,4	13,27	0,6	0,4	4,3
19.03.2022	2,233	0	160,69	160,18	157,19	157,19	0	24	0	0	73,1	58,9	14,17	0,6	0,4	2,6
20.03.2022	2,238	0	168,01	167,56	164,41	164,41	0	24	0	0	72,7	59,2	13,59	0,6	0,4	2,2
21.03.2022	2,26	0	179,34	178,92	175,45	175,45	0	24	0	0	72,9	60	12,84	0,6	0,4	3,3
22.03.2022	2,219	0	185,35	184,81	181,32	181,32	0	24	0	0	72,5	60,3	12,21	0,6	0,4	4,9
23.03.2022	2,214	0,015	213,75	212,3	208,71	208,52	0,19	24	0	0	72,7	62,2	10,51	0,6	0,4	-
Итого:	65,759	0	4703,6	4684,45	4594,29	4594,1	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,759															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	1599,917	121649,47	120554,05	118791,56	118471,25
23.03.2022	1665,676	126353,07	125238,5	123385,85	123065,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.03.2022 7:23:51