

#8431#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	2,359	0	197,12	196,82	192,75	192,75	0	24	0	0	74,4	62,2	12,2	0,6	0,4	3,1
25.02.2023	2,369	0	188,7	188,3	184,45	184,45	0	24	0	0	74,6	61,9	12,78	0,6	0,4	1,3
26.02.2023	2,535	0	186,72	186,24	182,33	182,33	0	24	0	0	76,5	62,7	13,85	0,6	0,4	0,3
27.02.2023	2,571	0	194,02	193,48	189,33	189,33	0	24	0	0	77,4	63,9	13,54	0,6	0,4	-1,2
28.02.2023	2,496	0	194,09	193,61	189,44	189,44	0	24	0	0	77,4	64,3	13,13	0,6	0,4	-1,2
01.03.2023	2,345	0	191,63	191,39	187,53	187,53	0	24	0	0	73,3	60,8	12,47	0,6	0,4	3,1
02.03.2023	2,414	0	194,81	194,53	190,53	190,53	0	24	0	0	74,3	61,6	12,62	0,6	0,4	1,9
03.03.2023	2,257	0	194,64	194,34	190,48	190,48	0	24	0	0	72,8	61	11,82	0,6	0,4	3,6
04.03.2023	2,311	0	181,34	180,91	177,38	177,38	0	24	0	0	73,6	60,6	12,99	0,6	0,4	1,8
05.03.2023	2,459	0	184,44	183,8	180,08	180,08	0	24	0	0	76	62,4	13,6	0,6	0,4	-0,5
06.03.2023	2,449	0	187,66	186,96	183,1	183,1	0	24	0	0	76,3	63	13,33	0,6	0,4	-0,9
07.03.2023	2,513	0	194,84	194,06	189,98	189,98	0	24	0	0	77,7	64,5	13,19	0,6	0,4	-1,6
08.03.2023	2,447	0	182,5	181,91	178,21	178,21	0	24	0	0	76,1	62,4	13,69	0,6	0,4	-0,2
09.03.2023	2,587	0	195,24	194,46	190,29	190,29	0	24	0	0	78,6	65	13,55	0,6	0,4	-3,2
10.03.2023	2,374	0	176,89	176,22	172,42	172,42	0	24	0	0	78,8	65,1	13,73	0,6	0,4	-2,6
11.03.2023	2,349	0,024	182,58	181,4	177,97	177,59	0,38	24	0	0	77,6	64,6	13,01	0,6	0,4	-1
12.03.2023	2,534	0	179,02	178,18	174,73	174,73	0	24	0	0	75,6	61,2	14,48	0,6	0,4	-0,3
13.03.2023	2,463	0	187,25	186,55	182,94	182,94	0	24	0	0	74,5	61,1	13,43	0,6	0,4	0
14.03.2023	2,258	0	213,54	212,93	209,02	209,02	0	24	0	0	70,8	60	10,78	0,6	0,4	8,8
15.03.2023	2,157	0	174,53	173,95	170,85	170,85	0	24	0	0	70,7	58,1	12,6	0,6	0,4	4,4
16.03.2023	2,266	0	179,76	179,08	175,77	175,77	0	24	0	0	72,7	59,8	12,84	0,6	0,4	1,8
17.03.2023	2,287	0	187,52	186,89	183,37	183,37	0	24	0	0	72,7	60,3	12,43	0,6	0,4	2,2
18.03.2023	2,231	0	194,11	193,69	190,11	190,11	0	24	0	0	70,7	59	11,7	0,6	0,4	6,6
19.03.2023	2,223	0	208,81	208,39	204,49	204,49	0	24	0	0	70,6	59,7	10,84	0,6	0,4	8,8
20.03.2023	2,163	0	217,03	216,63	212,63	212,63	0	24	0	0	70,1	59,9	10,15	0,6	0,4	-
21.03.2023	2,185	0	213,4	212,95	208,93	208,93	0	24	0	0	70,6	60,2	10,42	0,6	0,4	-
22.03.2023	2,216	0	216,11	215,78	211,64	211,64	0	24	0	0	70,7	60,3	10,44	0,6	0,4	-
23.03.2023	2,25	0	240,91	240,5	235,88	235,88	0	24	0	0	70,6	61,1	9,49	0,6	0,4	-
Итого:	66,068	0	5439,21	5423,95	5316,63	5316,25	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,068															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	214,064	16488,37	16424,76	16093,83	16093,47
23.03.2023	280,132	21927,58	21848,71	21410,46	21409,72

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 8:09:55