

#296746#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,239	0,123	113,53	110,09	110,84	108,55	2,29	24	0	0	73,5	54,4	19,06	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,247	0,12	115,79	112,4	113,01	110,83	2,18	24	0	0	73,2	54,4	18,81	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,234	0,112	112,38	109,05	109,67	107,57	2,1	24	0	0	73,4	54,1	19,3	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,218	0,112	113,73	110,38	110,98	108,88	2,1	24	0	0	73,3	54,4	18,93	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,274	0,126	121,61	118,09	118,69	116,4	2,29	24	0	0	73,5	55,5	18,02	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,277	0,131	124,43	120,93	121,49	119,18	2,31	24	0	0	73,2	55,5	17,65	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,283	0,135	125,86	122,18	122,85	120,38	2,47	24	0	0	73,2	55,8	17,43	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,194	0,13	112,74	109,17	110,04	107,64	2,4	24	0	0	73,3	54,6	18,71	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,196	0,124	107,58	104,16	105,02	102,76	2,26	24	0	0	73,3	53,5	19,73	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,177	0,121	108,7	105,32	106,1	103,89	2,21	24	0	0	73,4	54	19,34	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,206	0,122	110,73	107,31	108,05	105,8	2,25	23	0	0	73,5	54,2	19,25	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,241	0,124	114,69	111,22	111,94	109,68	2,26	24	0	0	73,4	54,5	18,88	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,231	0,123	113,21	109,75	110,5	108,24	2,26	24	0	0	73,3	54,3	19,03	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,214	0,12	110,12	106,7	107,48	105,25	2,23	24	0	0	73,3	53,9	19,43	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,158	0,117	105,79	102,48	103,25	101,09	2,16	24	0	0	73,3	53,6	19,76	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,17	0,116	106,05	102,72	103,53	101,35	2,18	24	0	0	73,2	53,4	19,82	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,224	0,122	110,13	106,72	107,51	105,29	2,22	24	0	0	73,3	53,8	19,54	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,275	0,13	117,9	114,34	115,07	112,74	2,33	24	0	0	73,4	54,8	18,63	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,227	0,127	114	110,49	111,28	108,95	2,33	24	0	0	73,3	54,4	18,86	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,245	0,128	109,42	105,9	106,83	104,46	2,37	24	0	0	73,3	53,5	19,79	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,033	0,106	94,89	91,72	92,69	90,6	2,09	24	0	0	71,6	50,8	20,78	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,198	0,111	98,35	95,06	96,01	93,86	2,15	24	0	0	73,3	51,6	21,7	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,203	0,116	104,63	101,28	102,15	99,96	2,19	24	0	0	73,2	52,8	20,41	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,233	0,119	112,35	108,93	109,67	107,44	2,23	24	0	0	73,3	54	19,24	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,257	0,124	116,71	113,22	113,9	111,62	2,28	24	0	0	73,4	54,7	18,7	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,215	0,129	117,68	114,23	114,86	112,59	2,27	24	0	0	73,3	55,1	18,16	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,208	0,122	119,65	116,25	116,8	114,6	2,2	24	0	0	73,2	55,4	17,82	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,154	0,123	120,01	116,66	117,14	114,95	2,19	24	0	0	73,2	55,9	17,29	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,168	0,116	112,44	109,14	109,76	107,63	2,13	24	0	0	73,3	54,6	18,65	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,182	0,117	112,97	109,68	110,29	108,16	2,13	24	0	0	73,2	54,5	18,73	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,22	0,128	120,59	117,15	117,71	115,45	2,26	24	0	0	73,5	55,7	17,76	0,6	0,4	-
Итого:	68,601	0	3498,66	3392,72	3415,11	3345,79	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,601															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1387,678	116676,4	114124,58	113867,11	112075,5
18.04.2026	1456,279	120175,06	117517,3	117282,22	115421,29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:46:33