

#8430#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Зои Космодемьянской 29, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	8676
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00209559
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	2,563	0,045	223,73	221,54	218,72	217,91	0,81	24	0	0	70,8	59,4	11,47	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	2,535	0,037	226,28	224,28	221,22	220,61	0,61	24	0	0	70,9	59,7	11,26	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	2,587	0,049	235,92	233,66	230,63	229,78	0,85	24	0	0	70,9	59,9	10,95	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	2,28	0,064	236,12	233,78	230,81	229,73	1,08	24	0	0	70,8	61,3	9,57	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	2,208	0,085	220,33	217,7	215,39	213,97	1,42	23	0	0	70,8	61	9,8	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	2,615	0,106	246,2	243,05	240,67	238,93	1,74	24	0	0	70,8	60,4	10,39	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	2,728	0,11	252,69	249,44	247,02	245,24	1,78	24	0	0	70,9	60,3	10,57	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	2,593	0,086	243,49	240,68	238,03	236,65	1,38	24	0	0	70,7	60,2	10,5	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	2,573	0,072	213,96	211,33	209,17	207,95	1,22	24	0	0	70,7	58,8	11,93	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	2,597	0,077	225,93	223,21	220,84	219,56	1,28	24	0	0	71	59,6	11,39	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	2,58	0,064	208,46	205,9	203,8	202,64	1,16	24	0	0	70,7	58,4	12,29	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	2,678	0,079	230,55	227,82	225,38	224,09	1,29	24	0	0	70,8	59,3	11,5	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	2,617	0,072	205,03	202,34	200,31	199,09	1,22	24	0	0	71,6	59	12,67	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	2,671	0,075	209,33	206,59	204,5	203,25	1,25	24	0	0	71,9	59,3	12,67	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	2,671	0,076	221,44	218,73	216,37	215,12	1,25	24	0	0	71,7	59,8	11,98	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	2,674	0,079	228,67	225,9	223,41	222,14	1,27	24	0	0	71,7	60,1	11,59	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	2,627	0,085	234,27	231,48	229,03	227,64	1,39	24	0	0	70,9	59,8	11,06	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	2,701	0,089	237,11	234,22	231,76	230,34	1,42	24	0	0	71	59,8	11,25	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	2,677	0,1	256,09	252,94	250,3	248,63	1,67	24	0	0	71	60,8	10,26	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	2,488	0,078	210,93	208,2	206,29	204,92	1,37	24	0	0	69,9	58,3	11,63	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	2,529	0,09	204,95	202,03	200,41	198,88	1,53	24	0	0	70,1	57,9	12,14	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	2,569	0,088	211,92	209,04	207,26	205,74	1,52	24	0	0	70,2	58,3	11,94	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	2,626	0,08	226,01	223,24	220,95	219,63	1,32	24	0	0	70,8	59,2	11,5	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	2,631	0,088	230,95	228,13	225,77	224,39	1,38	24	0	0	70,8	59,5	11,25	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	2,614	0,1	243,05	239,94	237,59	235,92	1,67	24	0	0	70,8	60,3	10,54	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	2,593	0,098	253,87	250,83	248,15	246,51	1,64	24	0	0	70,9	60,9	10,02	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	2,565	0,084	254,97	252,14	249,2	247,84	1,36	24	0	0	70,9	61	9,91	0,6	0,4	11
20.04.2021	2,455	0,075	251,87	249,24	246,27	244,99	1,28	24	0	0	70,4	60,8	9,62	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	2,474	0,07	249,14	246,59	243,56	242,39	1,17	24	0	0	70,7	60,8	9,84	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	2,535	0,078	225,16	222,52	220,12	218,84	1,28	24	0	0	70,7	59,6	11,13	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	2,517	0,091	221,97	219,13	217,02	215,57	1,45	24	0	0	70,6	59,4	11,17	0,6	0,4	-
Итого:	79,771	0	7140,39	7055,62	6979,95	6938,89	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,771															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	1108,205	85053,04	84231,27	83032,79	82761,63
23.04.2021	1187,976	92193,43	91286,89	90012,74	89700,52

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2021 12:53:15