

#8410#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	2,297	0,018	226,88	225,36	221,53	221,31	0,22	24	0	0	72,7	62,4	10,26	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	2,346	0,016	236,7	235,16	231,16	230,89	0,27	24	0	0	72,6	62,6	10,05	0,6	0,4	7
26.03.2022	2,338	0,021	210,97	209,35	206,04	205,72	0,32	24	0	0	72,4	61,2	11,2	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	2,266	0,016	225,44	223,94	220,11	219,92	0,19	23	0	0	72,8	62,6	10,2	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	2,247	0,013	228,52	227,13	223,16	223,03	0,13	24	0	0	72,4	62,4	9,99	0,6	0,4	7
29.03.2022	2,273	0,004	209,89	208,65	204,86	204,82	0,04	24	0	0	73,4	62,4	11,05	0,6	0,4	4
30.03.2022	2,385	0,005	202,68	201,32	197,52	197,47	0,05	24	0	0	76	64	12,01	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	2,296	0,002	204,27	202,99	199	198,98	0,02	24	0	0	76,5	65	11,49	0,6	0,4	-
01.04.2022	2,582	0,001	209,94	208,57	204,76	204,75	0,01	24	0	0	74,8	62,2	12,57	0,6	0,4	-
02.04.2022	2,449	0,004	203,35	202	198,37	198,33	0,04	24	0	0	74,5	62,2	12,29	0,6	0,4	-
03.04.2022	2,357	0,004	192,7	191,36	188,05	188,01	0,04	24	0	0	73,6	61,2	12,48	0,6	0,4	-
04.04.2022	2,295	0,004	204,95	203,7	200,07	200,03	0,04	24	0	0	73,4	61,9	11,42	0,6	0,4	-
05.04.2022	2,23	0,005	189,17	187,91	184,75	184,69	0,06	24	0	0	72,5	60,5	12	0,6	0,4	-
06.04.2022	2,298	0,015	219,69	218,26	214,63	214,47	0,16	24	0	0	71,7	61,1	10,62	0,6	0,4	-
07.04.2022	2,261	0,011	226,29	224,91	221,12	220,99	0,13	24	0	0	71,6	61,5	10,13	0,6	0,4	-
08.04.2022	2,232	0,012	210,84	209,45	205,99	205,85	0,14	24	0	0	71,7	60,9	10,76	0,6	0,4	-
09.04.2022	2,315	0,015	213,32	211,88	208,33	208,14	0,19	24	0	0	72,6	61,5	11,01	0,6	0,4	-
10.04.2022	2,216	0,016	199,85	198,42	195,17	194,98	0,19	23	1	1	72,6	61,3	11,25	0,6	0,4	-
11.04.2022	2,311	0,015	210,89	209,4	205,92	205,74	0,18	24	0	0	72,6	61,5	11,13	0,6	0,4	-
12.04.2022	2,23	0,016	213,03	211,59	208,14	207,93	0,21	24	0	0	71,8	61,2	10,61	0,6	0,4	-
13.04.2022	2,289	0,021	236,48	234,88	231,04	230,73	0,31	24	0	0	71,9	62,1	9,77	0,6	0,4	-
14.04.2022	2,265	0,023	232,9	231,33	227,57	227,29	0,28	24	0	0	71,6	61,7	9,84	0,6	0,4	-
15.04.2022	2,264	0,02	210,13	208,6	205,31	205,03	0,28	24	0	0	71,7	60,8	10,91	0,6	0,4	-
16.04.2022	2,258	0,019	210,56	209,06	205,73	205,5	0,23	24	0	0	71,7	60,8	10,87	0,6	0,4	-
17.04.2022	2,306	0,016	215,05	213,52	210,09	209,88	0,21	24	0	0	71,8	61	10,87	0,6	0,4	-
18.04.2022	2,271	0,015	225,73	224,27	220,57	220,38	0,19	24	0	0	71,7	61,4	10,21	0,6	0,4	-
19.04.2022	2,292	0,016	234,99	233,51	229,56	229,38	0,18	24	0	0	71,8	61,9	9,9	0,6	0,4	-
20.04.2022	2,295	0,018	251,02	249,5	245,24	245	0,24	24	0	0	71,8	62,6	9,24	0,6	0,4	-
21.04.2022	2,268	0,013	262,64	261,21	256,61	256,44	0,17	24	0	0	71,8	63	8,77	0,6	0,4	-
22.04.2022	2,227	0,01	259,73	258,41	253,79	253,68	0,11	24	0	0	71,6	62,9	8,71	0,6	0,4	-
23.04.2022	2,234	0,009	257,09	255,79	251,26	251,17	0,09	24	0	0	71,4	62,6	8,83	0,6	0,4	-
24.04.2022	2,299	0,003	267,83	266,57	261,67	261,63	0,04	24	0	0	71,8	63,1	8,74	0,6	0,4	-
25.04.2022	0,93	0,008	127,8	127,24	124,89	124,79	0,1	24	0	0	71,3	64	7,35	0,6	0,4	-
Итого:	74,422	0	7231,32	7185,24	7062,01	7056,95	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,422															

Общее время работы системы, ч 792
Период нормальной работы системы, ч 790

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	1665,676	126353,07	125238,5	123385,85	123065,35
25.04.2022	1740,098	133584,39	132423,74	130447,86	130122,3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.04.2022 7:12:38