

#79960#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Зои Космодемьянской 29, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8676
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209559
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2024 | 2,347 | 0,225 | 157,6 | 152,65 | 153,69 | 150 | 3,69 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 61,1 | 13,76 | 0,6 | 0,4 | 3,6 |
| 25.03.2024 | 2,403 | 0,223 | 162,42 | 157,44 | 158,39 | 154,72 | 3,67 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 61,1 | 13,72 | 0,6 | 0,4 | 3,9 |
| 26.03.2024 | 2,428 | 0,245 | 170,87 | 165,57 | 166,66 | 162,67 | 3,99 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 61,7 | 13,03 | 0,6 | 0,4 | 5,5 |
| 27.03.2024 | 2,433 | 0,254 | 177,45 | 172,01 | 173,07 | 168,97 | 4,1 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 62,1 | 12,55 | 0,6 | 0,4 | 9,1 |
| 28.03.2024 | 2,429 | 0,226 | 186,3 | 181,34 | 181,71 | 178,08 | 3,63 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 62,5 | 12,08 | 0,6 | 0,4 | 11,8 |
| 29.03.2024 | 2,45 | 0,243 | 189,38 | 184,15 | 184,72 | 180,84 | 3,88 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 62,5 | 11,9 | 0,6 | 0,4 | 10,7 |
| 30.03.2024 | 2,473 | 0,251 | 198,02 | 192,65 | 193,11 | 189,14 | 3,97 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 63,2 | 11,48 | 0,6 | 0,4 | 13,4 |
| 31.03.2024 | 2,098 | 0,213 | 170,36 | 165,72 | 166,37 | 162,87 | 3,5 | 23 | 0 | 0 | 72,2 | 60,9 | 11,28 | 0,6 | 0,4 | 16,7 |
| 01.04.2024 | 2,419 | 0,257 | 208,54 | 203,16 | 203,38 | 199,35 | 4,03 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 64,2 | 10,58 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.04.2024 | 2,307 | 0,23 | 179,36 | 174,4 | 174,95 | 171,26 | 3,69 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 62,6 | 11,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.04.2024 | 2,251 | 0,208 | 156,75 | 152,08 | 152,88 | 149,48 | 3,4 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 61,2 | 13,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.04.2024 | 2,348 | 0,222 | 162,27 | 157,35 | 158,26 | 154,62 | 3,64 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 61,4 | 13,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.04.2024 | 2,399 | 0,227 | 178,42 | 173,46 | 174 | 170,35 | 3,65 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 62,4 | 12,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.04.2024 | 2,349 | 0,207 | 175,12 | 170,54 | 170,82 | 167,51 | 3,31 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 62,1 | 12,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.04.2024 | 2,304 | 0,198 | 175,48 | 171,01 | 171,17 | 167,97 | 3,2 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 62,4 | 12,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.04.2024 | 2,307 | 0,208 | 179,85 | 175,25 | 175,39 | 172,08 | 3,31 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 62,7 | 11,92 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.04.2024 | 2,18 | 0,214 | 175,11 | 170,51 | 170,84 | 167,44 | 3,4 | 24 | 0 | 0 | 74 | 62,5 | 11,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.04.2024 | 1,653 | 0,135 | 111,45 | 108,2 | 108,75 | 106,45 | 2,3 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 59,6 | 13,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.04.2024 | 1,62 | 0,164 | 134,33 | 130,83 | 131,14 | 128,51 | 2,63 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 62,1 | 11,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.04.2024 | 1,602 | 0,169 | 134,39 | 130,83 | 131,21 | 128,51 | 2,7 | 24 | 0 | 0 | 73 | 62,1 | 10,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.04.2024 | 1,602 | 0,159 | 132,09 | 128,6 | 128,94 | 126,36 | 2,58 | 24 | 0 | 0 | 73 | 61,9 | 11,16 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.04.2024 | 1,681 | 0,172 | 142 | 138,3 | 138,64 | 135,85 | 2,79 | 24 | 0 | 0 | 73 | 62,2 | 10,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.04.2024 | 1,273 | 0,184 | 139,93 | 136,39 | 136,6 | 133,74 | 2,86 | 24 | 0 | 0 | 73 | 65,1 | 7,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.04.2024 | 0,774 | 0,184 | 127,76 | 124,69 | 124,78 | 122,08 | 2,7 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 67,9 | 4,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.04.2024 | 0,802 | 0,183 | 127,14 | 124 | 124,1 | 121,4 | 2,7 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 68,2 | 4,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.04.2024 | 1,552 | 0,182 | 130,46 | 126,71 | 127,29 | 124,38 | 2,91 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 63 | 10,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.04.2024 | 2,169 | 0,168 | 134,21 | 130,13 | 130,9 | 128,02 | 2,88 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 59,3 | 15,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.04.2024 | 2,191 | 0,158 | 135,37 | 131,5 | 132,06 | 129,38 | 2,68 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,1 | 15,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.04.2024 | 2,214 | 0,17 | 134,87 | 130,81 | 131,58 | 128,7 | 2,88 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 59 | 15,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.04.2024 | 2,133 | 0,162 | 127,43 | 123,48 | 124,32 | 121,53 | 2,79 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 58,4 | 15,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.04.2024 | 2,124 | 0,168 | 126,06 | 122,05 | 122,96 | 120,1 | 2,86 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 58,6 | 15,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 63,315 | 0 | 4840,79 | 4705,81 | 4722,68 | 4622,36 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 63,315 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2024 | 255,21 | 14447,54 | 14058,9 | 14081,19 | 13834,19 |
| 23.04.2024 | 318,525 | 19288,33 | 18764,71 | 18803,87 | 18456,55 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:39:35