

#130788#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,744	0,137	142,72	140,3	139,49	137,45	2,04	24	0	0	71,2	66,9	4,33	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,801	0,135	143,38	140,93	140,12	138,11	2,01	24	0	0	71,4	66,7	4,72	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,817	0,134	143,1	140,61	139,88	137,81	2,07	24	0	0	70,8	66	4,83	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,842	0,135	144,43	141,96	141,16	139,12	2,04	24	0	0	71,1	66,1	4,96	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,732	0,122	137,7	135,4	134,58	132,72	1,86	24	0	0	70,9	66,4	4,49	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,763	0,127	136,61	134,32	133,51	131,64	1,87	24	0	0	71,1	66,4	4,76	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,759	0,127	136,98	134,68	133,88	131,97	1,91	24	0	0	71	66,3	4,7	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,828	0,135	144,67	142,18	141,38	139,36	2,02	24	0	0	71,2	66,3	4,88	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,786	0,128	141,41	139,04	138,25	136,28	1,97	24	0	0	70,6	65,8	4,71	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,753	0,129	142,13	139,78	138,95	136,97	1,98	24	0	0	71	66,5	4,44	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,769	0,124	137,84	135,57	134,78	132,89	1,89	24	0	0	70,5	65,8	4,74	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,806	0,12	136,18	133,9	133,11	131,28	1,83	24	0	0	70,9	65,8	5,09	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,744	0,113	131,18	129,05	128,25	126,51	1,74	24	0	0	70,5	65,7	4,83	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,757	0,116	131,91	129,74	128,95	127,19	1,76	24	0	0	70,8	65,8	4,95	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,842	0,12	135,08	132,8	132,07	130,22	1,85	24	0	0	70,6	65,2	5,44	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,753	0,114	131,7	129,53	128,74	126,97	1,77	23	1	1	70,7	65,8	4,9	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,787	0,12	136,83	134,57	133,78	131,95	1,83	24	0	0	70,5	65,6	4,95	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,798	0,122	135,85	133,59	132,83	130,94	1,89	24	0	0	70,7	65,6	5,05	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,801	0,13	139,42	137,04	136,28	134,33	1,95	24	0	0	70,9	66	4,89	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,797	0,126	136,07	133,77	133,01	131,11	1,9	24	0	0	71,1	66,1	5	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,765	0,121	134,41	132,19	131,44	129,61	1,83	24	0	0	70,6	65,8	4,85	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,755	0,118	132,82	130,64	129,82	128,07	1,75	24	0	0	71,2	66,3	4,89	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,728	0,11	129,5	127,5	126,6	124,98	1,62	24	0	0	70,8	66	4,89	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,76	0,101	128,27	126,4	125,42	123,89	1,53	24	0	0	70,9	65,7	5,23	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,729	0,093	128,55	126,75	125,64	124,23	1,41	24	0	0	71,1	66,1	5,02	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,741	0,092	128,49	126,71	125,58	124,18	1,4	24	0	0	71,3	66,1	5,13	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,762	0,08	127,85	126,21	124,98	123,75	1,23	24	0	0	71,1	65,6	5,42	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,777	0,096	132,87	131,05	129,88	128,44	1,44	24	0	0	71,3	66	5,22	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,741	0,104	135,72	133,79	132,66	131,14	1,52	24	0	0	70,9	66,2	4,78	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,766	0,112	141,01	138,89	137,77	136,12	1,65	24	0	0	71,3	66,6	4,71	0,6	0,4	-
Итого:	23,203	0	4084,68	4018,89	3992,79	3939,23	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,203															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	877,318	74730,53	73073,52	72936,1	71759,25
23.05.2025	900,521	78815,21	77092,41	76928,89	75698,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:57:32