

#8411#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Зои Космодемьянской 29, Калининград
Номер абонента 8676
Порядковый номер ВКТ-7
Тип теплосчётчика
Заводской номер 00209559
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 26.04.2022 | 0,634 | 0,006 | 87,94 | 87,62 | 86,08 | 86,02 | 0,06 | 24 | 0 | 0 | 69 | 61,7 | 7,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.04.2022 | 0,635 | 0,003 | 98,12 | 97,82 | 96,05 | 96,02 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 62,2 | 6,58 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.04.2022 | 0,654 | 0,005 | 102,91 | 102,62 | 100,72 | 100,67 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 62,4 | 6,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.04.2022 | 0,67 | 0,006 | 124,6 | 124,21 | 121,89 | 121,83 | 0,06 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 64,1 | 5,41 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.04.2022 | 0,658 | 0,008 | 124,19 | 123,8 | 121,52 | 121,44 | 0,08 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 63,9 | 5,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.05.2022 | 0,694 | 0,01 | 119,91 | 119,46 | 117,32 | 117,22 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 63,2 | 5,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.05.2022 | 0,698 | 0,008 | 124,13 | 123,69 | 121,47 | 121,39 | 0,08 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 63,3 | 5,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.05.2022 | 0,693 | 0,008 | 120,57 | 120,13 | 117,95 | 117,87 | 0,08 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 63,6 | 5,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.05.2022 | 0,697 | 0,012 | 123,33 | 122,85 | 120,66 | 120,54 | 0,12 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 63,8 | 5,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.05.2022 | 0,68 | 0,01 | 125,79 | 125,28 | 123,06 | 122,95 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 64,1 | 5,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.05.2022 | 0,662 | 0,013 | 127,66 | 127,13 | 124,88 | 124,72 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 64,6 | 5,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.05.2022 | 0,668 | 0,016 | 128,05 | 127,49 | 125,26 | 125,08 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 64,4 | 5,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.05.2022 | 0,68 | 0,015 | 123,61 | 123,05 | 120,95 | 120,74 | 0,21 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 63,7 | 5,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.05.2022 | 0,632 | 0,02 | 129 | 128,44 | 126,2 | 125,99 | 0,21 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 64,5 | 4,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.05.2022 | 0,682 | 0,014 | 123,81 | 123,23 | 121,1 | 120,92 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 63,8 | 5,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.05.2022 | 0,643 | 0,018 | 114,72 | 114,18 | 112,26 | 112,04 | 0,22 | 24 | 0 | 0 | 69 | 63,4 | 5,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.05.2022 | 0,669 | 0,014 | 108,23 | 107,72 | 105,94 | 105,78 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 62,2 | 6,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.05.2022 | 0,637 | 0,014 | 109,28 | 108,82 | 107 | 106,85 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 62,7 | 5,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.05.2022 | 0,628 | 0,015 | 112,74 | 112,23 | 110,3 | 110,15 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 63,6 | 5,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.05.2022 | 0,647 | 0,012 | 111,65 | 111,17 | 109,27 | 109,13 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 69 | 63,1 | 5,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.05.2022 | 0,655 | 0,014 | 116,26 | 115,76 | 113,76 | 113,58 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 63,2 | 5,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.05.2022 | 0,696 | 0,012 | 113,22 | 112,72 | 110,81 | 110,68 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 62,6 | 6,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.05.2022 | 0,653 | 0,02 | 124,99 | 124,44 | 122,29 | 122,07 | 0,22 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 64,4 | 5,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.05.2022 | 0,644 | 0,019 | 133,29 | 132,67 | 130,37 | 130,14 | 0,23 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 65 | 4,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.05.2022 | 0,645 | 0,018 | 124,15 | 123,54 | 121,49 | 121,23 | 0,26 | 24 | 0 | 0 | 69 | 63,9 | 5,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.05.2022 | 0,627 | 0,02 | 119,53 | 118,96 | 117 | 116,76 | 0,24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 63,4 | 5,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.05.2022 | 0,667 | 0,02 | 122,45 | 121,84 | 119,82 | 119,57 | 0,25 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 64 | 5,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.05.2022 | 0,639 | 0,02 | 123,44 | 122,86 | 120,77 | 120,52 | 0,25 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 64,2 | 5,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 18,487 | 0 | 3317,57 | 3303,73 | 3246,19 | 3241,9 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,487 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 25.04.2022 | 1740,098 | 133584,39 | 132423,74 | 130447,86 | 130122,3 |
| 23.05.2022 | 1758,585 | 136901,96 | 135727,47 | 133694,05 | 133364,2 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 8:13:30